

EDITAL N.º 38/2019

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

3.º Trimestre de 2019

Victor Manuel da Conceição Antunes, Vice-Presidente da Câmara de Oleiros, torna público os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água relativos ao terceiro trimestre de 2019, em cumprimento do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual, os quais constam dos seguintes anexos:

- Relatório da qualidade da água para consumo humano no Município de Oleiros;
- Resultados do programa de controlo da qualidade da água para consumo humano, por zona de abastecimento do concelho de Oleiros.

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos.

Oleiros, 17 de dezembro de 2019.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros,



(Victor Manuel da Conceição Antunes)

EDITAL n.º 38/2019

Relatório da Qualidade da Água para Consumo Humano

3.º Trimestre de 2019

Em cumprimento do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual, a Câmara Municipal de Oleiros informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da qualidade da água do ANEXO I do referido Decreto-Lei, relativamente ao 3.º Trimestre de 2019.

De acordo com o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual, a entidade gestora (Município de Oleiros) submete à aprovação da autoridade competente um programa de controlo da qualidade da água, que incide sobre os sistemas de distribuição do Município.

Todas as determinações são realizadas no cumprimento das disposições constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise, e métodos analíticos.

Durante os meses de julho, agosto e setembro de 2019 foram realizadas 1.214 análises na água de consumo humano, e os resultados analíticos apresentados, demonstram que a água distribuída no Concelho de Oleiros está em 1.203 análises, em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual.

Do total de parâmetros analisados, verificaram-se incumprimentos, aos seguintes parâmetros, **Bactérias coliformes, Chumbo, Ferro, Manganês e pH** conforme se pode verificar no quadro resumo da qualidade da água de consumo humano.

As não conformidades detetadas aos **parâmetros microbiológicos** foram alvo de repetição das análises após reforço de cloro e demonstram que se deveram a situações pontuais, que não tiveram continuidade ao longo do tempo.

Os incumprimentos aos parâmetros **Ferro, Manganês e pH** estão relacionados com a origem de água e no caso de águas subterrâneas, da natureza geológica dos terrenos. Estão a ser tomadas medidas corretivas de forma a reduzir estes incumprimentos.

A presença de **Chumbo** na água tem origem sobretudo, em ações corrosivas sobre as torneiras e acessórios. Após repetição das análises, verificou-se que o incumprimento registado ao parâmetro Chumbo, na zona de abastecimento de Caniçal pode estar relacionado com a rede predial. Por indicação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR) os responsáveis pela rede predial foram informados.

Zona de Abastecimento	Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas corretivas implementadas
Ameixoeira	30-07-2019	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Caniçal	07-08-2019	Chumbo	Migração dos materiais de construção da rede predial	Comunicação ao responsável pela rede predial
Casas da Zebreira	30-07-2019	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Cavalinho/ Chelhinho	21-08-2019	pH	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Gaspalha	11-09-2019	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Gaspalha	17-07-2019	Ferro	A averiguação das causas foi inconclusiva	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado
Malhadancha	10-07-2019	Ferro	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado
Malhadancha	10-07-2019	Manganês	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado
Pandos	17-07-2019	pH	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Pisoria	10-07-2019	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Póvoa de Cambas	04-09-2019	Ferro	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado

Quadro 1. Quadro resumo dos incumprimentos obtidos e respetivas causas e medidas corretivas.

Este trabalho de análise e controlo da qualidade da água continuará a ser periodicamente efetuado e divulgado.

Oleiros, 17 de dezembro de 2019.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros,



(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3.º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,06	0,51	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,6	6,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	78,3	78,3	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	2	2	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónia (mg/l NH ₃)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleo (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,29	0,36	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	134	134	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	243	243	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	153	153	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg / l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	8,1	8,1	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	6	6	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,015	0,015	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	43	43	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	65	65	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	5,5	5,5	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	2,2	2,2	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radião (Bq/l)	500	< 10,0	< 10,0	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	10	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	1,10	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,0	7,0	0	100%	1	1	100%
Conduktividade (µS/cm a 20°C)	2500	85,0	85,0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	55	55	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	9	9	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,17	0,17	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	1,7	1,7	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetas (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	5,1	5,1	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	6	6	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,17	0,17	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	13	13	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,2	2,2	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	2,1	2,1	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6,3	6,3	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Rádio (Bq/l)	500	38,1	38,1	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
30-07-2019	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	18-09-2019	Ultrapassado (duração: 34 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,16	0,27	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsenio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretros (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Rádio (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,40	---	---	1	1	100%
Chumbo a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianeto (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,71	0,71	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,9	7,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	129	129	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	0,09	0,09	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,22	0,22	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	16	16	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	5,1	5,1	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	5	5	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,032	0,032	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	49	49	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	18	18	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,3	2,3	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	3,2	3,2	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	5,6	5,6	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	9,2	9,2	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	11	11	0	100%	---	---	---
Clorofórmino (µg/l)	---	7	7	---	---	1	1	100%
Bromofórmino (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	4	4	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Rádio (Bq/l)	500	< 10,0	< 10,0	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,35	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,6	8,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	159	159	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	2,2	2,2	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	38	38	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg / l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	0,10	0,10	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,45	0,45	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	14	14	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	9,4	9,4	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	9	9	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,028	0,028	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	62	62	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	170	170	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,072	0,072	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perílido (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	6,6	6,6	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	0,02	0,02	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	10	10	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	11	11	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	17	17	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	6	6	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Radiô (Bq/l)	500	< 10,0	< 10,0	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,17	0,17	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	78,0	78,0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₃)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,15	0,15	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo[a]pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	5,8	5,8	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	4,1	4,1	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	23	23	1	0%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,26	0,26	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	24	24	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,3	2,3	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selenio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6,1	6,1	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Radião (Bq/l)	500	< 10,0	< 10,0	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Chumbo, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
07-08-2019	Chumbo	Migração dos materiais de construção da rede predial	Comunicação ao responsável pela rede predial	09-10-2019	Ultrapassado (duração: 43 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,20	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Conduktividade (µS/cm a 20°C)	2500	67,1	67,1	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsenílio (µg/l As)	10	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo[a]pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	4,1	4,1	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	29	29	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	17	17	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,6	1,6	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	2,8	2,8	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	4,1	4,1	0	100%	1	1	100%
Sulfato (mg/l SO ₄)	250	13	13	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	13	13	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Raião (Bq/l)	500	< 10,0	< 10,0	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros
 Victor Manuel da Conceição Antunes

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,00	1,00	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbone Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Rádio (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	3	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,07	0,08	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetas (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bg/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Rádio (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
30-07-2019	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	18-09-2019	Ultrapassado (duração: 34 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR).

3º TRIMESTRE 2019
01 julho a 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,36	0,36	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetas (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetrachloroeteno e Trichloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetrachloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trichloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,07	0,07	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,3	6,3	1	0%	1	1	100%
Conduktividade (µS/cm a 20°C)	2500	62,5	62,5	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,43	0,43	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	1,2	1,2	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	5,1	5,1	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	6	6	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,12	0,12	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	10	10	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,8	1,8	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selenio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	5,9	5,9	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bg/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
β-total (Bg/l)	1,0 (Nível de verificação)	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Radião (Bg/l)	500	14,6	14,6	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro pH, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
21-08-2019	pH	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	23-10-2019	Ultrapassado (duração: 45 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,25	0,25	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₃)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetas (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Raião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,08	0,08	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabão a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (μS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (μg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg / l NH ₃)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (μg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (μg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (μg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (μg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (μg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (μg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetas (μg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (μg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (μg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (μg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (μg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (μg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (μg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (μg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (μg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (μg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selenio (μg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (μg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (μg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclormetano (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Raião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Co (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbone Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perílido (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radônio (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,48	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,1	8,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	159	159	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,6	0,6	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	110	110	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	31	31	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	83	83	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,2	1,2	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total ¹ (µg/l)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	---	---	---
Imidaclopride ¹ (µg/L)	0,10	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	28	28	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	17	17	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	8	8	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

1 - Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Vale do Tejo, S. A.)

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
**01 julho a
30 setembro**


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,24	0,28	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	57,1	57,1	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo[a]pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Rádio (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,22	0,22	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Conductividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo[a]pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Sélénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclormetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Raião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises [PCQA]		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	< 0,05	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (μS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (μg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (μg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (μg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (μg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (μg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (μg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (μg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianeto (μg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (μg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (μg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (μg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (μg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (μg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (μg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (μg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (μg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (μg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (μg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (μg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (μg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
01 julho a 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,17	0,51	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	84,5	84,5	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,07	0,07	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	6,9	6,9	---	---	1	1	100%
Carbone Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianeto (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	< 4,0	< 4,0	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	4	4	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,11	0,11	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	23	23	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,4	1,4	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	4,9	4,9	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	15	15	0	---	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmito (µg/l)	---	11	11	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	4	4	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Radiô (Bq/l)	500	16,5	16,5	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**3º TRIMESTRE 2019
01 julho a 30 setembro**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	2	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	< 0,05	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,0	7,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	113	113	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	4,2	4,2	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	48	48	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsenio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg /l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	2500	2500	1	0%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	23	23	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Sélénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclormetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Raião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros Bactérias coliformes e Ferro, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
11-09-2019	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	16-10-2019	Ultrapassado (duração: 25 dias úteis)
17-07-2019	Ferro	A averiguação das causas foi inconclusiva	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado	-	Não ultrapassado

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,07	0,07	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Raião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
**01 julho a
30 setembro**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,44	0,44	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Conductividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arseníio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo[a]pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianeto (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Rádio (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	--	< 0,05	0,37	--	--	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	--	--	--	--	0	0	--
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	--	--	--	--	0	0	--
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	--	--	--	--	0	0	--
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm a }20^\circ\text{C}$)	2500	--	--	--	--	0	0	--
Cor (mg/l PtCo)	20	--	--	--	--	0	0	--
Turvação (UNT)	4	--	--	--	--	0	0	--
Enterococos (N/100 ml)	0	--	--	--	--	0	0	--
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	--	--	--	--	--	0	0	--
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	--	--	--	--	--	0	0	--
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	--	--	--	--	0	0	--
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	--	--	--	--	0	0	--
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	--	--	--	--	0	0	--
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	--	--	--	--	0	0	--
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	--	--	--	--	0	0	--
Boro (mg/l B)	1,0	--	--	--	--	0	0	--
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	--	--	--	--	0	0	--
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Cálcio (mg/l Ca)	--	--	--	--	--	0	0	--
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	--	--	--	--	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	--	--	--	--	0	0	--
Cloreto (mg/l Cl)	250	--	--	--	--	0	0	--
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	--	--	--	--	0	0	--
Cobre (mg/l Cu)	2,0	--	--	--	--	0	0	--
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	--	--	--	--	0	0	--
1,2 - dícloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	--	--	--	--	0	0	--
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	--	--	--	--	--	0	0	--
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	--	--	--	--	0	0	--
Fluoretos (mg/l F)	1,5	--	--	--	--	0	0	--
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	--	--	--	--	--	--	--
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Indeno(1,2,3-cd)pireno ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Magnésio (mg/l Mg)	--	--	--	--	--	0	0	--
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	--	--	--	--	0	0	--
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	--	--	--	--	0	0	--
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	--	--	--	--	0	0	--
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	--	--	--	--	0	0	--
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	--	--	--	--	0	0	--
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Pesticidas - total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	--	--	--	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	--	--	--	--	0	0	--
Sódio (mg/l Na)	200	--	--	--	--	0	0	--
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	--	--	--	--	0	0	--
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	--	--	--	--	--	--	--
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	--	--	--	--	--	--	--
Clorofórmito ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Bromofórmito ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Dose indicativa (mSv)	0,10	--	--	--	--	0	0	--
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	--	--	--	--	0	0	--
β -total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	--	--	--	--	0	0	--
Radião (Bq/l)	500	--	--	--	--	0	0	--

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos:		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,62	0,62	---	---	1	1	100%
Cheir a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Conductividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimônio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo[a]pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radiô (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)


3º TRIMESTRE 2019
**01 julho a
30 setembro**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP.	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,31	0,31	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg / l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimônio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radiô (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	0,05	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	135	135	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	4,0	4,0	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	42	42	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	39	39	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsenílio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	3100	3100	1	0%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	150	150	1	0%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Raião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---


NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros Ferro e Manganês, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
10-07-2019	Ferro	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado	-	Não ultrapassado
10-07-2019	Manganês	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado	-	Não ultrapassado

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,19	0,19	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,8	7,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (μS/cm a 20°C)	2500	144	144	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (μg/l Al)	200	53	53	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (μg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsenílio (μg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (μg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (μg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (μg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (μg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (μg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (μg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (μg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (μg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (μg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políclicos (μg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (μg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (μg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (μg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (μg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selenio (μg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (μg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (μg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,11	0,11	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,3	7,3	0	100%	1	1	100%
Conduktividade (μS/cm a 20°C)	2500	60,5	60,5	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (μg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg / l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (μg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (μg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (μg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (μg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (μg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (μg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (μg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (μg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (μg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (μg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (μg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (μg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghl)períleno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (μg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (μg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (μg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (μg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (μg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (μg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (μg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,79	0,79	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,3	7,3	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	57,9	57,9	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsenio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetas (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghl)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmlio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmlio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radaço (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,09	0,09	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,12	0,12	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Conduktividade (µS/cm a 20°C)	2500	162	162	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mil)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 mil)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimônio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsenílio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianeto (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	16	16	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,20	1,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Conduktividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$ a 20°C)	2500	107	107	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg/l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO_3)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3^-)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2^-)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (ug/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4^{2-})	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β -total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radônio (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,36	0,47	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,0	6,0	1	0%	1	1	100%
Conduktividade (µS/cm a 20°C)	2500	79,0	79,0	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	0,06	0,06	0	100%	1	1	100%
Arsenílio (µg/l As)	10	0,29	0,29	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	2,8	2,8	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	4,6	4,6	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	10	10	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,29	0,29	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	16	16	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	15	15	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,2	2,2	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,01	< 0,01	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	4,8	4,8	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórnia (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórnia (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Raião (Bq/l)	500	19,8	19,8	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro pH, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
17-07-2019	pH	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	11-09-2019	Ultrapassado (duração: 38 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg / l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzol(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetrachloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetrachloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Raião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)


3º TRIMESTRE 2019
01 julho a 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	0,18	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Co (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzofluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzofluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzofluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	0,62	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,0	7,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	217	217	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsenio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromoformio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclormetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Raião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	5	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,39	0,41	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	112	112	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,7	0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	1,00	1,00	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	1,08	1,08	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	4,8	4,8	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	6	6	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,096	0,096	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	31	31	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	130	130	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,18	0,18	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	4,6	4,6	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	33	33	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	—
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	11	11	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmito (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Rádio (Bq/l)	500	< 10,0	< 10,0	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
10-07-2019	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	04-09-2019	Ultrapassado (duração: 38 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,13	0,28	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C [Fator de diluição]	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C [Fator de diluição]	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,6	6,6	0	100%	1	1	100%
Conductividade (µS/cm a 20°C)	2500	58,2	58,2	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsenio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretros (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selenio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,12	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,3	8,3	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	147	147	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	3,2	3,2	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	51	51	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	44	44	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg / l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	560	560	1	0%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perílido (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Rádio (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Ferro, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
04-09-2019	Ferro	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado	-	Não ultrapassado

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
01 julho a 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	0,12	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	75,7	75,7	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimônio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,46	0,46	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	6,3	6,3	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	3	3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,16	0,16	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	23	23	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,8	1,8	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Niquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	3,5	3,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	4,8	4,8	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	5,0	5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Raião (Bq/l)	500	< 10,0	< 10,0	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,07	0,28	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	60,6	60,6	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amônio (mg /l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,23	0,23	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	2,7	2,7	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	4	4	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,025	0,025	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	14	14	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	11	11	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,057	0,057	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,7	1,7	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selenio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	4,9	4,9	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Radião (Bq/l)	500	< 10,0	< 10,0	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,72	0,72	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Conductividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₃)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Rádio (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,42	0,42	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetas (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Raião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	0,20	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,9	7,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	88,8	88,8	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação [UNT]	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Sélénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	0,16	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo[a]pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,09	0,09	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,3	7,3	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	45,6	45,6	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH ₃)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,08	0,08	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Benzo[a]pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	2,1	2,1	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	4,0	4,0	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	8,9	8,9	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	110	110	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	0,90	0,90	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	3,5	3,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	4,3	4,3	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,5	< 0,5	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Raião (Bq/l)	500	< 10,0	< 10,0	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,41	0,42	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónia (mg /l NH ₃)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetas (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,18	0,28	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Co (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Seiénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Rádio (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,18	0,74	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclormetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Rádio (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	< 0,05	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Sélénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,29	0,29	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Conduktividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Rádio (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,65	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Conductividade (µS/cm a 20°C)	2500	88,9	88,9	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Rádio (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,28	0,40	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Conduktividade (µS/cm a 20°C)	2500	248	248	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Rádio (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,82	1,40	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (μS/cm a 20°C)	2500	137	137	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (μg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (μg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (μg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (μg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (μg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (μg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (μg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	3,5	3,5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (μg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (μg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,020	0,020	0	100%	1	1	100%
Crómio (μg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dícloroetano (μg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	26	26	---	---	1	1	100%
Ferro (μg/l Fe)	200	23	23	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (μg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (μg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (μg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (μg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (μg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	4,1	4,1	---	---	1	1	100%
Manganês (μg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (μg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (μg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (μg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (μg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (μg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (μg/l):	100	3	3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (μg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (μg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (μg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclormetano (μg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Raião (Bq/l)	500	10,3	10,3	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,25	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₃)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo[ghi]perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmino (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmino (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Raião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	—	0,09	0,47	—	—	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	—	—	—	—	0	0	—
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	—	—	—	—	0	0	—
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	—	—	—	—	0	0	—
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	—	—	—	—	0	0	—
Cor (mg/l PtCo)	20	—	—	—	—	0	0	—
Turvação (UNT)	4	—	—	—	—	0	0	—
Enterococos (N/100 ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	—	—	—	—	—	0	0	—
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	—	—	—	—	—	0	0	—
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	—	—	—	—	0	0	—
Alumínio (µg/l Al)	200	—	—	—	—	0	0	—
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Arsénio (µg/l As)	10	—	—	—	—	0	0	—
Benzeno (µg/l)	1	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	—	—	—	—	0	0	—
Boro (mg/l B)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Cálcio (mg/l Ca)	—	—	—	—	—	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	—	—	—	—	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	—	—	—	—	0	0	—
Cloreto (mg/l Cl)	250	—	—	—	—	0	0	—
Chumbo (µg/l Pb)	10	—	—	—	—	0	0	—
Cobre (mg/l Cu)	2,0	—	—	—	—	0	0	—
Crómio (µg/l Cr)	50	—	—	—	—	0	0	—
1,2 – dícloroetano (µg/l)	3,0	—	—	—	—	0	0	—
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	—	—	—	—	—	0	0	—
Ferro (µg/l Fe)	200	—	—	—	—	0	0	—
Fluoretos (mg/l F)	1,5	—	—	—	—	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	—	—	—	—	—	—	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	—	—	—	—	—	0	0	—
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	—	—	—	—	—	0	0	—
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	—	—	—	—	—	0	0	—
Magnésio (mg/l Mg)	—	—	—	—	—	0	0	—
Manganês (µg/l Mn)	50	—	—	—	—	0	0	—
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	—	—	—	—	0	0	—
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	—	—	—	—	0	0	—
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	—	—	—	—	0	0	—
Níquel (µg/l Ni)	20	—	—	—	—	0	0	—
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	—	—	—	—	0	0	—
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	—	—	—	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	—	—	—	—	0	0	—
Sódio (mg/l Na)	200	—	—	—	—	0	0	—
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	—	—	—	—	0	0	—
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	—	—	—	—	—	—	—
Tetracloroeteno (µg/l)	—	—	—	—	—	0	0	—
Tricloroeteno (µg/l)	—	—	—	—	—	0	0	—
Trihalometanos - total (µg/l):	100	—	—	—	—	—	—	—
Clorofórmio (µg/l)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromofórmio (µg/l)	—	—	—	—	—	0	0	—
Bromodíclorometano (µg/l)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dibromodíclorometano (µg/l)	—	—	—	—	—	0	0	—
Dose indicativa (mSv)	0,10	—	—	—	—	0	0	—
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	—	—	—	—	0	0	—
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	—	—	—	—	0	0	—
Raião (Bq/l)	500	—	—	—	—	0	0	—

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,17	0,38	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	77,3	77,3	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 mil)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 mil)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo[a]pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretros (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Sélénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,30	1,30	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Conductividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benz(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretros (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,11	0,11	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Niquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selenio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Raião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,08	0,17	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 mil)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 mil)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsenílio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetas (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmino (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmino (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodidlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Raião (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	0,35	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetas (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Rádio (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**3º TRIMESTRE 2019
01 julho a
30 setembro**


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,40	1,40	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Conduktividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	—	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radiô (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,33	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação [UNT]	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₃)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetas (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selenio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Rádio (Bq/l)	500	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



Oleiros, 17 de dezembro de 2019

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2019
 01 julho a
 30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	--	0,13	0,15	--	--	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	71,9	71,9	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	--	N.D.	N.D.	--	--	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	--	N.D.	N.D.	--	--	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	--	--	--	--	0	0	--
Alumínio (µg/l Al)	200	--	--	--	--	0	0	--
Amônio (mg / l NH ₄)	0,50	--	--	--	--	0	0	--
Antimônio (µg/l Sb)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Arsénio (µg/l As)	10	--	--	--	--	0	0	--
Benzeno (µg/l)	1	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	--	--	--	--	0	0	--
Boro (mg/l B)	1,0	--	--	--	--	0	0	--
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	--	--	--	--	0	0	--
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Cálcio (mg/l Ca)	--	--	--	--	--	0	0	--
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	--	--	--	--	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	--	--	--	--	0	0	--
Cloretros (mg/l Cl)	250	--	--	--	--	0	0	--
Chumbo (µg/l Pb)	10	--	--	--	--	0	0	--
Cobre (mg/l Cu)	2,0	--	--	--	--	0	0	--
Crómio (µg/l Cr)	50	--	--	--	--	0	0	--
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	--	--	--	--	0	0	--
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	--	--	--	--	--	0	0	--
Ferro (µg/l Fe)	200	--	--	--	--	0	0	--
Fluoretos (mg/l F)	1,5	--	--	--	--	0	0	--
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	--	--	--	--	--	--	--
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Magnésio (mg/l Mg)	--	--	--	--	--	0	0	--
Manganês (µg/l Mn)	50	--	--	--	--	0	0	--
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	--	--	--	--	0	0	--
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	--	--	--	--	0	0	--
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	--	--	--	--	0	0	--
Níquel (µg/l Ni)	20	--	--	--	--	0	0	--
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	--	--	--	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	--	--	--	--	0	0	--
Sódio (mg/l Na)	200	--	--	--	--	0	0	--
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	--	--	--	--	0	0	--
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	--	--	--	--	--	--	--
Tetracloroeteno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Tricloroeteno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Trihalometanos - total (µg/l):	100	--	--	--	--	--	--	--
Clorofórmio (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Bromofórmio (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Bromodíclorometano (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Dibromodíclorometano (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Dose indicativa (mSv)	0,10	--	--	--	--	0	0	--
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	--	--	--	--	0	0	--
β-total (Bq/l)	1,0 (Nível de verificação)	--	--	--	--	0	0	--
Radão (Bq/l)	500	--	--	--	--	0	0	--

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


 (Víctor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 17 de dezembro de 2019