

## EDITAL N.º 26/2021

### PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

**4.º Trimestre de 2020**

Victor Manuel da Conceição Antunes, Vice-Presidente da Câmara de Oleiros, torna público os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água relativos ao quarto trimestre de 2020, em cumprimento do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual, os quais constam dos seguintes anexos:

- Relatório da qualidade da água para consumo humano no Município de Oleiros;
- Resultados do programa de controlo da qualidade da água para consumo humano, por zona de abastecimento do concelho de Oleiros.

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos.

Oleiros, 16 de março de 2021.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros,



(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente  
No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018



## EDITAL n.º 26/2021

### Relatório da Qualidade da Água para Consumo Humano

#### 4.º Trimestre de 2020

Em cumprimento do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual, a Câmara Municipal de Oleiros informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da qualidade da água do ANEXO I do referido Decreto-Lei, relativamente ao 4.º Trimestre de 2020.

De acordo com o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual, a entidade gestora (Município de Oleiros) submete à aprovação da autoridade competente um programa de controlo da qualidade da água, que incide sobre os sistemas de distribuição do Município.

Todas as determinações são realizadas no cumprimento das disposições constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise, e métodos analíticos.

Durante os meses de outubro, novembro e dezembro foram realizadas 1.235 análises na água de consumo humano, e os resultados analíticos apresentados, demonstram que a água distribuída no Concelho de Oleiros está em 1.221 análises, em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual.

Do total de parâmetros analisados, verificaram-se incumprimentos, aos seguintes parâmetros, **Bactérias coliformes, Escherichia coli, Enterococos, Chumbo, Ferro e pH** conforme se pode verificar no quadro resumo da qualidade da água de consumo humano.

As não conformidades detetadas aos **parâmetros microbiológicos** foram alvo de repetição das análises após reforço de cloro e demonstram que se deveram a situações pontuais, que não tiveram continuidade ao longo do tempo.

Os incumprimentos aos parâmetros **Ferro e pH** estão relacionados com a origem de água e no caso de águas subterrâneas, da natureza geológica dos terrenos. Estão a ser tomadas medidas corretivas por forma a reduzir estes incumprimentos.

A presença de **Chumbo** na água tem origem sobretudo, em ações corrosivas sobre as torneiras e acessórios. Nas zonas de abastecimento de Pandos e Quartos, após repetição das análises, concluiu-se que os incumprimentos registados podem estar relacionados com a rede predial. Por indicação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), foi enviada uma comunicação a informar o responsável pela rede predial.

Zona de Abastecimento	Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas corretivas implementadas
Ameixoeira	04-11-2020	pH	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Borrvalho	21-10-2020	Ferro	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Moucho	21-10-2020	Ferro	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Mogueiras de Cima	11-11-2020	Ferro	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Pandos	18-11-2020	Chumbo	Migração dos materiais de construção da rede predial	Comunicação ao responsável pela rede predial
Pero Cabeço	11-11-2020	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado
Peso Redondo	23-12-2020	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Póvoa de Cambas	09-12-2020	Ferro	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	Manutenção/limpeza/higienização na rede de distribuição/reservatório
Quartos	18-11-2020	Chumbo	Migração dos materiais de construção da rede predial	Comunicação ao responsável pela rede predial
Roda (Oleiros)	14-10-2020	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Sabugal	21-10-2020	<i>Escherichia coli</i>	Falha no sistema de tratamento	Correção do funcionamento do sistema de tratamento

Zona de Abastecimento	Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas corretivas implementadas
Sabugal	21-10-2020	Bactérias coliformes	Falha no sistema de tratamento	Correção do funcionamento do sistema de tratamento
Sabugal	21-10-2020	Enterococos	Falha no sistema de tratamento	Correção do funcionamento do sistema de tratamento
Serra	21-10-2020	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento

**Quadro 1.** Quadro resumo dos incumprimentos obtidos e respetivas causas e medidas corretivas.

Este trabalho de análise e controlo da qualidade da água continuará a ser periodicamente efetuado e divulgado.

Oleiros, 16 de março de 2021.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros,



(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente  
No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,29	0,29	---	---	1	1	100%	
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	0	---	0	0	---	
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	0	---	0	0	---	
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	0	---	0	0	---	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	0	---	0	0	---	
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	0	---	0	0	---	
Turvação (UNT)	4	---	---	0	---	0	0	---	
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	0	---	0	0	---	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---	
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---	
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.	
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---	
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---	
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---	
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---	
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---	
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---	
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---	
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.	
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---	
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---	
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dibromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---	

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

  
(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 16 de março de 2021

Vice-Presidente  
No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,26	0,26	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	69,3	69,3	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,9	0,9	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	34	34	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	2,7	2,7	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	20	20	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	82	82	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	3,2	3,2	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	7	7	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	4	4	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 16 de março de 2021

Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,31	0,31	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,3	6,3	1	0%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	55,2	55,2	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,18	0,18	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	2,2	2,2	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	6,4	6,4	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	4	4	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,12	0,12	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	15	15	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	20	20	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,2	2,2	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	2,5	2,5	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	5,9	5,9	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	3	3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodiorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro pH, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
04/11/2020	pH	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	09/12/2020	Ultrapassado (duração: 23 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**4º TRIMESTRE 2020**  
01 outubro a  
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,92	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Merúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

*Victor Manuel da Conceição de Azevedo*  
Vice-Presidente  
No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

4º TRIMESTRE 2020  
01 outubro a  
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,17	0,63	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	81,1	81,1	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,39	0,39	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	3,5	3,5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	7,3	7,3	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,050	0,050	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	22	22	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	270	270	1	0%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,069	0,069	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	3,2	3,2	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	8,1	8,1	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	6,4	6,4	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Ferro, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
21/10/2020	Ferro	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	23/12/2020	Ultrapassado (duração: 43 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,07	0,07	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,2	8,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	158	158	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	7	7	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 16 de março de 2021

Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,08	0,13	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ( µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromochlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018


Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,11	0,11	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018


Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,27	0,27	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	61,9	61,9	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018


Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,21	0,21	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,35	0,35	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Merúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,15	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 16 de março de 2021

Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,15	0,41	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Nunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,17	0,34	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	0	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	0	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	0	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	0	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	0	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	0	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	0	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

*Victor Manuel da Conceição Antunes*  
Victor Manuel da Conceição Antunes

Vice-Presidente

No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018


Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,13	0,13	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Merúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,13	0,13	---	---	1	1	100%
Chelro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganés (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicatva (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente

No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021


Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,25	1,00	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,9	7,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	59,9	59,9	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	21	21	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Merúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente

No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018


Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	< 0,05	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	0,54	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ( µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

*Victor Manuel da Conceição Antunes*  
(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente

No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

4º TRIMESTRE 2020  
01 outubro a  
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,10	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromochlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 16 de março de 2021

Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,13	0,13	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	39,1	39,1	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 16 de março de 2021

Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

4º TRIMESTRE 2020  
01 outubro a  
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,11	0,11	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N. A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 16 de março de 2021

Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,10	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

## NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.



O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018


Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,19	0,24	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,25	0,25	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	84,8	84,8	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 16 de março de 2021

Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	—	0,16	0,23	—	—	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,0	7,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	104	104	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	—	N.D.	N.D.	—	—	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	—	N.D.	N.D.	—	—	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	0,11	0,11	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,27	0,27	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	—	13	13	—	—	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	—	—	—	—	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	4,2	4,2	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,055	0,055	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	—	41	41	—	—	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	—	—	—
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	—	< 0,005	< 0,005	—	—	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	—	< 0,002	< 0,002	—	—	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	—	< 0,004	< 0,004	—	—	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	—	< 0,004	< 0,004	—	—	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	—	1,9	1,9	—	—	1	1	100%
Manganés (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	—	—	—	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	—	—	—
Tetracloroetano (µg/l)	—	< 3	< 3	—	—	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	—	< 0,3	< 0,3	—	—	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	—	—	—
Clorofórmio (µg/l)	—	< 3	< 3	—	—	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	—	< 3	< 3	—	—	1	1	100%
Bromodichlorometano (µg/l)	—	< 3	< 3	—	—	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	—	< 3	< 3	—	—	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 16 de março de 2021

Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,11	0,75	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,3	7,3	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	47,2	47,2	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	1,5	1,5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	10	10	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	36	36	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,5	1,5	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	4	4	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	4	4	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

*Victor Manuel da Conceição Antunes*  
(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente  
No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,08	0,08	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

  
(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente

No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,07	0,07	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,7	7,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	89,8	89,8	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,5	1,5	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	54	54	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	7	7	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	120	120	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,13	0,13	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	7,5	7,5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	6,4	6,4	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	7	7	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,010	0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	30	30	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	71	71	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,6	2,6	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	7,0	7,0	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	5,3	5,3	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	17	17	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano (µg/l)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	6	6	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

*Victor Manuel da Conceição Antunes*  
(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente

No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018


Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,16	0,24	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,5	8,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	61,6	61,6	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,33	0,33	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	3,4	3,4	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	6,6	6,6	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	16	16	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,9	1,9	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6,4	6,4	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,29	0,61	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,8	7,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	59,6	59,6	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,11	0,11	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	3,9	3,9	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	16	16	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,5	1,5	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6,2	6,2	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

4º TRIMESTRE 2020  
01 outubro a  
31 dezembro


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,06	0,37	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	112	112	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,4	1,4	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	550	550	1	0%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	42	42	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Merúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Ferro, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
21/10/2020	Ferro	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	23/12/2020	Ultrapassado (duração: 43 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

4º TRIMESTRE 2020  
01 outubro a  
31 dezembro


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,31	0,31	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	131	131	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg / NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	290	290	1	0%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Ferro, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
11/11/2020	Ferro	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	16/12/2020	Ultrapassado (duração: 23 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,94	1,10	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	87,2	87,2	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**4º TRIMESTRE 2020**  
01 outubro a  
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,30	1,30	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	59,8	59,8	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	2	2	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,36	0,36	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	4,1	4,1	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	5,6	5,6	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	14	14	1	0%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,44	0,44	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	19	19	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	39	39	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,11	0,11	0	100%	1	1	100%
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,1	2,1	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	5	5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	5,3	5,3	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Chumbo, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
18/11/2020	Chumbo	Migração dos materiais de construção da rede predial	Comunicação ao responsável pela rede predial	23/12/2020	Ultrapassado (duração: 23 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

4º TRIMESTRE 2020  
01 outubro a  
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	5,8	5,8	1	0%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	49,7	49,7	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,8	0,8	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	58	58	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,09	0,09	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	1,1	1,1	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	8,0	8,0	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	6	6	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,33	0,33	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	12	12	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	50	50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,075	0,075	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,2	2,2	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	5,1	5,1	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro pH, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
11/11/2020	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado	-	Não ultrapassado

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	1	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,12	0,37	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	70,6	70,6	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	4	4	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	0,14	0,14	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,33	0,33	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	2,7	2,7	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	6,6	6,6	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,028	0,028	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	20	20	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	65	65	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	3,3	3,3	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N. A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	5,3	5,3	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
23/12/2020	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	13/01/2021	Ultrapassado (duração: 12 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

  
(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente

No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018


Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	< 0,05	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganés (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,08	0,08	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ( µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

  
(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente

No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**4º TRIMESTRE 2020**  
01 outubro a  
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,09	0,13	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	53,6	53,6	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,8	0,8	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	8	8	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente  
No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,23	0,31	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	60,5	60,5	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,7	0,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,12	0,21	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,9	7,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	103	103	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,9	1,9	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	13	13	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	7	7	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	260	260	1	0%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Ferro, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
09/12/2020	Ferro	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	Manutenção/limpeza/higienização na rede de distribuição/reservatório	03/02/2021	Ultrapassado (duração: 38 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

  
(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente

No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

4º TRIMESTRE 2020  
01 outubro a  
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,18	0,18	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	43,6	43,6	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,44	0,44	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	1,9	1,9	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	4,4	4,4	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	15	15	1	0%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	1,1	1,1	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	12	12	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,053	0,053	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ( µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,8	1,8	---	---	1	1	100%
Manganés (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	12	12	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	4,8	4,8	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Chumbo, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
18/11/2020	Chumbo	Migração dos materiais de construção da rede predial	Comunicação ao responsável pela rede predial	23/12/2020	Ultrapassado (duração: 23 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

*Victor Manuel da Conceição Antunes*  
Vice-Presidente  
No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018


Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,09	0,09	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,3	7,3	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	59,4	59,4	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	21	21	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,22	0,22	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	3,3	3,3	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	6,6	6,6	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	6	6	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,070	0,070	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	19	19	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	18	18	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,6	2,6	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	1,2	1,2	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6,1	6,1	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	6	6	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)


4º TRIMESTRE 2020  
01 outubro a  
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,90	0,90	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ( µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Merúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	7	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	1,40	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Merúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
14/10/2020	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	04/11/2020	Ultrapassado (duração: 15 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

*Victor Manuel da Conceição Antunes*  
(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente  
No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)


**4º TRIMESTRE 2020**  
01 outubro a  
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,53	0,53	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,7	7,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	84,3	84,3	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,4	0,4	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	23	23	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,3	0,3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	7,6	7,6	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	6,0	6,0	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,072	0,072	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	32	32	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	23	23	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	3,2	3,2	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	1,2	1,2	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	11	11	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	3	3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodicloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromocloroetano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,20	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Merúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

*Victor Manuel da Conceição Antunes*  
(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente

No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	10	1	50%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	> 100	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	1,60	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	38,5	38,5	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,8	0,8	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	2	2	1	0%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	> 300	> 300	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	75	75	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ( µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganés (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros *Escherichia coli*, Bactérias coliformes e Enterococos, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
21/10/2020	<i>Escherichia coli</i>	Falha no sistema de tratamento	Correção do funcionamento do sistema de tratamento	18/11/2020	Ultrapassado (duração: 20 dias úteis)
	Bactérias coliformes				
	Enterococos				

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

*Victor Manuel da Conceição Antunes*  
(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente

No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

4º TRIMESTRE 2020  
01 outubro a  
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,06	0,19	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	44,7	44,7	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,14	0,14	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	3,4	3,4	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	4,5	4,5	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,015	0,015	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	13	13	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	13	13	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,1	1,1	---	---	1	1	100%
Manganés (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	4,4	4,4	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	9	9	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	6	6	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

  
(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente

No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018


Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	< 0,05	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018


Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,18	0,18	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021




Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,33	---	---	2	2	100%
Chelro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hydrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018


Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,08	0,08	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**4º TRIMESTRE 2020**  
01 outubro a  
31 dezembro


Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	14	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,21	1,20	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	74,3	74,3	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	154	154	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	39	39	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ( µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
21/10/2020	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	18/11/2020	Ultrapassado (duração: 20 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	< 0,05	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 16 de março de 2021

Vice-Presidente  
No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,10	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	80,2	80,2	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	2,5	2,5	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	9	9	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	54	54	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	180	180	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,65	0,65	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	125	125	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,6	0,6	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	23	23	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	37	37	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nítritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíciorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 16 de março de 2021

Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**4º TRIMESTRE 2020**  
01 outubro a  
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,05	0,09	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 16 de março de 2021

Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,08	0,17	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

  
(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 16 de março de 2021

Vice-Presidente

No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,45	0,45	---	---	1	1	100%
Chelro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ( µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 16 de março de 2021


Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	< 0,05	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Merúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,05	0,05	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ( µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 16 de março de 2021


Vice-Presidente  
No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,49	0,49	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)  
 Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**4º TRIMESTRE 2020**  
01 outubro a  
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,06	0,54	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 16 de março de 2021

Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,08	0,48	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Victor Manuel da Conceição Antunes)

Oleiros, 16 de março de 2021

Vice-Presidente  
 No uso das Competências delegadas,  
 despacho N.º 34, de 26/01/2018

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2020 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,36	0,49	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ( µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

*Victor Manuel da Conceição Antunes*  
(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente

No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**4º TRIMESTRE 2020**  
01 outubro a  
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,99	0,99	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,0	7,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	96,5	96,5	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,24	0,24	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	6,4	6,4	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	7,9	7,9	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,093	0,093	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	28	28	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	20	20	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	3,0	3,0	---	---	1	1	100%
Manganés (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	8,8	8,8	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	11	11	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	6	6	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

*Victor Manuel da Conceição Antunes*  
(Victor Manuel da Conceição Antunes)

Vice-Presidente

No uso das Competências delegadas,  
despacho N.º 34, de 26/01/2018

Oleiros, 16 de março de 2021