

## EDITAL N.º 88/2021

### PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

**3.º Trimestre de 2021**


Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques, Vice-Presidente da Câmara de Oleiros, torna público os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água relativos ao terceiro trimestre de 2021, em cumprimento do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual, os quais constam dos seguintes anexos:

- Relatório da qualidade da água para consumo humano no Município de Oleiros;
- Resultados do programa de controlo da qualidade da água para consumo humano, por zona de abastecimento do concelho de Oleiros.

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos.

Oleiros, 20 de dezembro de 2021.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros,



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

## EDITAL n.º 88/2021

### Relatório da Qualidade da Água para Consumo Humano

#### 3.º Trimestre de 2021

Em cumprimento do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual, a Câmara Municipal de Oleiros informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da qualidade da água do ANEXO I do referido Decreto-Lei, relativamente ao 3.º Trimestre de 2021.

De acordo com o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual, a entidade gestora (Município de Oleiros) submete à aprovação da autoridade competente um programa de controlo da qualidade da água, que incide sobre os sistemas de distribuição do Município.

Todas as determinações são realizadas no cumprimento das disposições constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise, e métodos analíticos.

Durante os meses de julho, agosto e setembro foram realizadas 1.430 análises na água de consumo humano, e os resultados analíticos apresentados, demonstram que a água distribuída no Concelho de Oleiros está em 1.408 análises, em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual.

Do total de parâmetros analisados, verificaram-se incumprimentos, aos seguintes parâmetros, **Bactérias coliformes, Escherichia coli, Clostridium perfringens, Chumbo, Ferro, Manganês, pH, Turvação e  $\alpha$ -total** conforme se pode verificar no quadro resumo da qualidade da água de consumo humano.

As não conformidades detetadas aos **parâmetros microbiológicos** foram alvo de repetição das análises após reforço de cloro e demonstram que se deveram a situações pontuais, que não tiveram continuidade ao longo do tempo.

A presença de **Chumbo** na água tem origem sobretudo, em ações corrosivas sobre as torneiras e acessórios. Na zona de abastecimento de Vidigal, não foi possível apurar a causa do incumprimento ao parâmetro Chumbo, porque as análises posteriores não confirmaram o mesmo.

Os incumprimentos aos parâmetros **Ferro**, **Manganês** e **pH** estão relacionados com a origem de água e no caso de águas subterrâneas, da natureza geológica dos terrenos. Estão a ser tomadas medidas corretivas por forma a reduzir estes incumprimentos.

A **Turvação** reflete uma aproximação muito útil do teor em partículas coloidais minerais e orgânicas, como areias, argilas, microrganismos, plâncton, etc., (relaciona-se com os sólidos suspensos totais). Na zona de abastecimento de Ribeira da Isna não foi possível apurar a causa deste incumprimento, porque as análises posteriores não confirmaram o mesmo.

Na zona de abastecimento de Adgiraldo foi detetado o valor  **$\alpha$ -total** acima do valor recomendado. No entanto não foram tomadas medidas porque se concluiu que a Dose Indicativa é inferior a 0,10 mSv, não confirmando o incumprimento.

Zona de Abastecimento	Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas corretivas implementadas
Adgiraldo	07/07/2021	$\alpha$ -total	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque se concluiu que a dose indicativa é inferior a 0,10 mSv
Borralhal	11/08/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Cavalo	11/08/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Fontanário de Mougueiras de Baixo	22/09/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Fontanário de Mougueiras de Baixo	21/07/2021	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual, continuará a ser acompanhado
Gaspalha	15/09/2021	Ferro	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Moucho	11/08/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros)
Moucho	11/08/2021	Ferro	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, motivo pelo qual continuará a ser acompanhado



Zona de Abastecimento	Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas corretivas implementadas
Moucho	11/08/2021	Manganês	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Pero Cabeço	22/09/2021	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, motivo pelo qual, continuará a ser acompanhado
Póvoa de Cambas	04/08/2021	Ferro	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, motivo pelo qual, continuará a ser acompanhado
Ribeira da Isna	21/07/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Ribeira da Isna	22-09-2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Ribeira da Isna	22/09/2021	Turvação	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Sabugal	11/08/2021	<i>Clostridium perfringens</i>	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Sabugal	11/08/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Silvosa	08/09/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Sobral do Gavião	04/08/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Vidigal	08/09/2021	Chumbo	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Vilares	11/08/2021	<i>Escherichia coli</i>	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento



Zona de Abastecimento	Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas corretivas implementadas
Vilares	11/08/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Vilarinho	04/08/2021	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado

**Quadro 1.** Quadro resumo dos incumprimentos obtidos e respetivas causas e medidas corretivas.

Este trabalho de análise e controlo da qualidade da água continuará a ser periodicamente efetuado e divulgado.

Oleiros, 20 de dezembro de 2021.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros,



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**3º TRIMESTRE 2021**  
01 julho a  
30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	1,00	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,6	6,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	78	78	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	< 17	< 17	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	< 1,0	< 1,0	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	5	5	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	6	6	0	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,001	< 0,001	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	0,19	0,19	1	0%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	0,127	0,127	---	---	1	1	100%

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro α-total, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
07/07/2021	α-total	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque se concluiu que a dose indicativa é inferior a 0,10 mSv	13/10/2021	Ultrapassado (duração: 67 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,60	0,90	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	130	130	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,4	1,4	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	68	68	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,80	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	69	69	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	2,8	2,8	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,80	0,80	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	1	1	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - didloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
11/08/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	22/09/2021	Ultrapassado (duração: 30 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,30	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,30	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,80	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - didoroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	52	52	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,61	0,61	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,10	0,10	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,40	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	65	65	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	< 17	< 17	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,7	1,7	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6	6	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3.º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	55	55	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	< 17	< 17	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	< 1,0	< 1,0	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6	6	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	3	3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	< 0,012	< 0,012	---	---	1	1	100%

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - didloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

  
(Miguel Alexandre Shva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	2	2	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
11/08/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	15/09/2021	Ultrapassado (duração: 25 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,30	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

## NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,50	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	91	91	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,52	0,52	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%	
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%	
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,60	---	---	3	3	100%	
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%	
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%	
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,0	8,0	0	100%	1	1	100%	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	180	180	0	100%	1	1	100%	
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%	
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%	
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	2	2	---	---	1	1	100%	
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%	
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Alumínio (µg/l Al)	200	124	124	0	100%	1	1	100%	
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---	
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.	
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---	
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---	
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---	
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---	
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---	
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%	
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---	
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%	
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---	
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.	
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---	
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---	
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromodiodrometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,00	1,00	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	58	58	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	12	12	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - didoroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	< 17	< 17	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	< 1,0	< 1,0	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	5	5	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	13	13	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	10	10	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dibromodoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	< 0,021	< 0,021	---	---	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,10	< 0,10	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	6	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,10	0,30	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,1	6,1	1	0%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	65	65	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	58	58	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	< 17	< 17	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,1	2,1	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nítritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	7	7	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	< 0,013	< 0,013	---	---	1	1	100%

NOTAS:  
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros Bactérias Coliformes e pH, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
22/09/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	15/12/2021	Ultrapassado (duração: 56 dias úteis)
21/07/2021	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual, continuará a ser acompanhado	---	Não ultrapassado

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,40	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	180	180	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,10	0,80	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	150	150	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,2	1,2	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	8	8	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	310	310	1	0%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:  
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Ferro, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
15/09/2021	Ferro	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	10/11/2021	Ultrapassado (duração: 38 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,80	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	60	60	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,53	0,53	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	129	129	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	180	180	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - didoroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	< 17	< 17	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fuoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,2	2,2	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	5	5	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,60	0,60	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,80	0,90	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	170	170	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - didloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,70	0,70	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,60	0,60	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,0	7,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	47	47	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total <sup>1</sup> (µg/l)	0,50	< maior dos L.Q.	< maior dos L.Q.	0	100%	1	1	100%
Clorpirifos <sup>1</sup> (µg/l)	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride <sup>1</sup> (µg/l)	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

1 - Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Vale do Tejo, S. A.)

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%	
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%	
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,70	---	---	2	2	100%	
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---	
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---	
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---	
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---	
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---	
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---	
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---	
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.	
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---	
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---	
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---	
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---	
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---	
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---	
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nítritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---	
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.	
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---	
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---	
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 Julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,30	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nítritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,00	1,00	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	1	1	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,30	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	120	120	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,9	1,9	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	11	11	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	9,9	9,9	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	32	32	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	850	850	1	0%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,14	0,14	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	92	92	1	0%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	13	13	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	15	15	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%

NOTAS: V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros Bactérias coliformes, Ferro e Manganês, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
11/08/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Abastecimento alternativo temporário (autotanque, água engarrafada, outros)	13/10/2021	Ultrapassado (duração: 44 dias úteis)
11/08/2021	Ferro	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, motivo pelo qual continuará a ser acompanhado	---	Não ultrapassado
11/08/2021	Manganês	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	08/09/2021	Ultrapassado (duração: 20 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,60	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nítritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,60	0,60	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	1,00	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	64	64	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	> 1,50	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,2	6,2	1	0%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	62	62	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,62	0,62	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:  
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro pH, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
22/09/2021	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, motivo pelo qual, continuará a ser acompanhado	---	Não ultrapassado

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,40	---	---	1	1	100%	
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---	
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---	
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---	
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---	
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---	
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---	
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---	
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.	
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---	
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---	
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---	
1,2 - didoroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---	
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---	
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---	
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---	
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.	
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---	
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---	
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---	
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,40	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	86	86	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,67	0,67	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - didoroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,50	1,30	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	240	240	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1	1	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,30	---	---	1	1	100%	
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---	
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---	
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---	
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---	
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---	
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---	
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---	
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.	
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---	
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---	
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---	
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---	
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---	
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---	
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nítritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---	
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.	
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---	
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---	
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,30	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,3	8,3	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	180	180	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,8	1,8	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	288	288	1	0%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:  
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Ferro, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
04/08/2021	Ferro	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, motivo pelo qual, continuará a ser acompanhado	---	Não ultrapassado

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,60	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	120	120	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - didoroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,30	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	1	11	2	0%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,20	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	70	70	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	15	15	1	0%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	10	10	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	7	7	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS: V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros Bactérias coliformes e Turvação, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
21/07/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	17/11/2021	Ultrapassado (duração: 82 dias úteis)
22/09/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	17/11/2021	Ultrapassado (duração: 38 dias úteis)
22/09/2021	Turvação	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	17/11/2021	Ultrapassado (duração: 38 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%	
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%	
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	1,00	---	---	2	2	100%	
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%	
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%	
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,7	7,7	0	100%	1	1	100%	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	66	66	0	100%	1	1	100%	
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%	
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%	
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	2	2	---	---	1	1	100%	
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%	
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---	
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---	
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.	
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---	
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---	
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---	
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---	
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---	
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---	
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---	
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.	
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---	
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---	
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromodiodometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dibromodiodometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%	
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%	
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,50	0,60	---	---	2	2	100%	
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%	
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%	
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	85	85	0	100%	1	1	100%	
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%	
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%	
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	4	4	---	---	1	1	100%	
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%	
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%	
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	0,02	0,02	0	100%	1	1	100%	
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%	
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%	
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%	
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%	
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%	
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%	
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%	
Cálcio (mg/l Ca)	---	6,7	6,7	---	---	1	1	100%	
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.	
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%	
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%	
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%	
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%	
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%	
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%	
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	27	27	---	---	1	1	100%	
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%	
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---	
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%	
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%	
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%	
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%	
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,4	2,4	---	---	1	1	100%	
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%	
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%	
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%	
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%	
Níquel (µg/l Ni)	20	6	6	0	100%	1	1	100%	
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%	
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.	
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%	
Sódio (mg/l Na)	200	7	7	0	100%	1	1	100%	
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---	
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%	
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%	
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---	
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%	
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%	
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%	
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%	
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%	
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%	
Polónio 210 (Bq/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	0	0	---	

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,10	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	140	140	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	<0,50	<0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	16	16	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	16	16	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	<30	<30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	<0,003	<0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	5,9	5,9	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - didoroetano (µg/l)	3,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	37	37	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	81	81	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	<0,010	<0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	12	12	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	3,0	3,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	13	13	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	15	15	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	<3	<3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	<0,3	<0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	<3	<3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	0,015	0,015	---	---	1	1	100%

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	14	14	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,1	< 0,1	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,5	8,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	56	56	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	8	8	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	48	48	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	24	24	1	0%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	32	32	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	< 17	< 17	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	< 1,0	< 1,0	---	---	1	1	100%
Manganés (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6	6	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	10	10	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	7	7	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiodorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dibromodiodorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	0,083	0,083	---	---	1	1	100%

NOTAS: V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros Bactérias coliformes e Clostridium perfringens, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
11/08/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	10/11/2021	Ultrapassado (duração: 63 dias úteis)
11/08/2021	Clostridium perfringens	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	15/09/2021	Ultrapassado (duração: 25 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,40	---	---	1	1	100%	
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%	
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%	
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,0	7,0	0	100%	1	1	100%	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	52	52	0	100%	1	1	100%	
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%	
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%	
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%	
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%	
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---	
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---	
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.	
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---	
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---	
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---	
1,2 - didoroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---	
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---	
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%	
Floreto (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---	
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---	
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.	
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---	
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---	
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,40	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,4	8,4	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	100	100	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,30	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,7	6,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	46	46	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,53	0,53	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	< 17	< 17	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	< 1,0	< 1,0	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	7	7	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	4	4	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	0,01	0,01	---	---	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,40	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	88	88	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	18	18	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,7	2,7	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	9	9	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	< 0,017	< 0,017	---	---	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,80	1,10	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,5	8,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	120	120	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,1	1,1	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	95	95	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,0	8,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	75	75	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	19	19	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,15	0,15	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,0	2,0	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	7	7	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiodoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodiodoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	< 0,016	< 0,016	---	---	1	1	100%

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	1	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	> 1,50	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**  
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
08/09/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	22/09/2021	Ultrapassado (duração: 10 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%	
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%	
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,50	0,70	---	---	2	2	100%	
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%	
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%	
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,3	8,3	0	100%	1	1	100%	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	270	270	0	100%	1	1	100%	
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%	
Turvação (UNT)	4	0,62	0,62	0	100%	1	1	100%	
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%	
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%	
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%	
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%	
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%	
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%	
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.	
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---	
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%	
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%	
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%	
1,2 - didloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---	
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	25	25	---	---	1	1	100%	
Ferro (µg/l Fe)	200	59	59	0	100%	1	1	100%	
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---	
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%	
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%	
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%	
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%	
Magnésio (mg/l Mg)	---	4	4	---	---	1	1	100%	
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%	
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%	
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%	
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%	
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.	
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---	
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Trihalometanos - total (µg/l):	100	10	10	0	100%	---	---	---	
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%	
Bromofórmio (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%	
Bromodiclorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%	
Dibromoclorometano (µg/l)	---	4	4	---	---	1	1	100%	
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,30	1,40	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	250	250	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	3	3	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,40	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,0	7,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	110	110	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:  
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
04/08/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	08/09/2021	Ultrapassado (duração: 24 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,80	0,80	---	---	1	1	100%	
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---	
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---	
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---	
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---	
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---	
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---	
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---	
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.	
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---	
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---	
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---	
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---	
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---	
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---	
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---	
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.	
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---	
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---	
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dibromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,80	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - didoroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas	
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas		
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,30	---	---	1	1	100%	
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%	
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%	
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,3	7,3	0	100%	1	1	100%	
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	100	100	0	100%	1	1	100%	
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%	
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%	
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	40	40	---	---	1	1	100%	
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%	
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---	
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---	
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.	
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---	
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---	
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---	
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---	
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---	
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%	
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---	
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Manganés (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---	
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.	
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---	
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---	
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---	
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dibromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---	
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---	

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,40	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	75	75	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,70	0,70	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	6,7	6,7	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	10	10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	22	22	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,10	0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,3	1,3	---	---	1	1	100%
Manganés (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6	6	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	25	25	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	22	22	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dibromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	0,026	0,026	---	---	1	1	100%

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,60	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,0	7,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	62	62	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	30	30	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	19,8	19,8	1	0%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,5	0,5	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	< 17	< 17	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,8	1,8	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Merúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6	6	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	12	12	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	< 0,017	< 0,017	---	---	1	1	100%

NOTAS:  
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Chumbo, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
08/09/2021	Chumbo	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	03/11/2021	Ultrapassado (duração: 38 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,50	0,50	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N. A.	0	0	N. A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N. A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**3º TRIMESTRE 2021**  
01 julho a  
30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	1	1	1	0%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	3	3	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,10	< 0,10	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,0	8,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	61	61	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,6	1,6	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - didloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros *Escherichia coli* e Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
11/08/2021	<i>Escherichia coli</i>	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	15/09/2021	Ultrapassado (duração: 25 dias úteis)
11/08/2021	Bactérias coliformes			13/10/2021	Ultrapassado (duração: 44 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

3º TRIMESTRE 2021  
01 julho a  
30 setembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,30	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,4	6,4	1	0%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	32	32	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro pH, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
04/08/2021	pH	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado	---	Não ultrapassado

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021



Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							3º TRIMESTRE 2021 01 julho a 30 setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,40	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	47	47	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH <sub>4</sub> )	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO <sub>3</sub> )	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO <sub>3</sub> )	---	< 17	< 17	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,5	2,5	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO <sub>3</sub> )	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO <sub>2</sub> )	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O <sub>2</sub> )	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6	6	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO <sub>4</sub> )	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	4	4	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	4	4	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodlorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	0,037	0,037	---	---	1	1	100%

**NOTAS:**

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros  
  
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 20 de dezembro de 2021