

EDITAL N.º 22/2022

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA

4.º Trimestre de 2021

Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques, Vice-Presidente da Câmara de Oleiros, torna público os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água relativos ao quarto trimestre de 2021, em cumprimento do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual, os quais constam dos seguintes anexos:

- Relatório da qualidade da água para consumo humano no Município de Oleiros;
- Resultados do programa de controlo da qualidade da água para consumo humano, por zona de abastecimento do concelho de Oleiros.

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos.

Oleiros, 08 de março de 2022.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros,



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

EDITAL n.º 22/2022

Relatório da Qualidade da Água para Consumo Humano

4.º Trimestre de 2021

Em cumprimento do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual, a Câmara Municipal de Oleiros informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da qualidade da água do ANEXO I do referido Decreto-Lei, relativamente ao 4.º Trimestre de 2021.

De acordo com o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual, a entidade gestora (Município de Oleiros) submete à aprovação da autoridade competente um programa de controlo da qualidade da água, que incide sobre os sistemas de distribuição do Município.

Todas as determinações são realizadas no cumprimento das disposições constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise, e métodos analíticos.

Durante os meses de outubro, novembro e dezembro foram realizadas 1.061 análises na água de consumo humano, e os resultados analíticos apresentados, demonstram que a água distribuída no Concelho de Oleiros está em 1.035 análises, em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, na sua redação atual.

Do total de parâmetros analisados, verificaram-se incumprimentos, aos seguintes parâmetros, **Bactérias coliformes, Escherichia coli, Ferro, Manganês e pH** conforme se pode verificar no quadro resumo da qualidade da água de consumo humano.

As não conformidades detetadas aos **parâmetros microbiológicos** foram alvo de repetição das análises após reforço de cloro e demonstram que se deveram a situações pontuais, que não tiveram continuidade ao longo do tempo.

Os incumprimentos aos parâmetros **Ferro, Manganês e pH** estão relacionados com a origem de água e no caso de águas subterrâneas, da natureza geológica dos terrenos. Nas zonas de abastecimento de

Amieira e Pisoria, não foi possível apurar a causa dos incumprimentos aos parâmetros Ferro e Manganês, respetivamente, porque as análises posteriores não confirmaram o mesmo. Relativamente aos incumprimentos ao parâmetro pH, estão a ser tomadas medidas corretivas por forma a reduzir estes incumprimentos.

Zona de Abastecimento	Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas corretivas implementadas
Álvaro	10/11/2021	<i>Escherichia coli</i>	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Álvaro	10/11/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Ameixoeira	03/11/2021	<i>Escherichia coli</i>	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Ameixoeira	03/11/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Amieira	06/10/2021	Ferro	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Cardosa	03/11/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Cavalinho/ Chelinho	22/12/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Cavalinho/ Chelinho	20/10/2021	pH	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Fontanário de Bafareira	03/11/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Fontanário de Bafareira	03/11/2021	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, motivo pelo qual, continuará a ser acompanhado
Foz do Giraldo	03/11/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Gaspalha	10/11/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento

Zona de Abastecimento	Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas corretivas implementadas
Lameirinhos do Pisão	13/10/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Mosteiro 2 (ETA)	22/12/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Mogueiras de Cima	17/11/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Pessilgal	10/11/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Pisoria	06/10/2021	Manganês	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Retaxo	03/11/2021	<i>Escherichia coli</i>	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Retaxo	03/11/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Sabugal	13/10/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Sarnadas de S. Simão	03/11/2021	<i>Escherichia coli</i>	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Sarnadas de S. Simão	03/11/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Serra	13/10/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Silvosa	03/11/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento


Zona de Abastecimento	Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas corretivas implementadas
Várzeas	17/11/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento
Vilar Barroco	06/10/2021	pH	Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, motivo pelo qual, continuará a ser acompanhado

Quadro 1. Quadro resumo dos incumprimentos obtidos e respetivas causas e medidas corretivas.

Este trabalho de análise e controlo da qualidade da água continuará a ser periodicamente efetuado e divulgado.

Oleiros, 08 de março de 2022.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros,



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,40	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Merúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	2	2	1	0%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	81	81	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,10	< 0,10	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb) ¹	5,0	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As) ¹	10	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l) ¹	1	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B) ¹	1,0	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃) ¹	10	< 3,00	< 3,00	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd) ¹	5,0	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN) ¹	50	< 5,00	< 5,00	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl) ¹	250	8,55	8,55	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr) ¹	50	< 1,00	< 1,00	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l) ¹	3,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F) ¹	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganés (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃) ¹	50	< 1,00	< 1,00	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg) ¹	1,0	< 0,200	< 0,200	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se) ¹	10	< 2,00	< 2,00	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na) ¹	200	10,2	10,2	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄) ¹	250	< 10,0	< 10,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l) ¹ :	10	< 1,0	< 1,0	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l) ¹	---	< 0,10	< 0,10	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l) ¹	---	< 1,0	< 1,0	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável
1 - Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Vale do Tejo, S. A.)

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros *Escherichia coli* e Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
10/11/2021	<i>Escherichia coli</i>	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	15/12/2021	Ultrapassado (duração: 23 dias úteis)
10/11/2021	Bactérias coliformes			15/12/2021	Ultrapassado (duração: 23 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	4	4	1	0%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	56	56	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,10	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros *Escherichia coli* e Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
03/11/2021	<i>Escherichia coli</i>	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	17/11/2021	Ultrapassado (duração: 10 dias úteis)
03/11/2021	Bactérias coliformes			17/11/2021	Ultrapassado (duração: 10 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,90	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	<1	<1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	130	130	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,6	1,6	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	<30	<30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	<0,02	<0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	<3	<3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	<0,003	<0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	<1,0	<1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	11	11	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	<15	<15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	<2,0	<2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	<0,3	<0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	44	44	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	218	218	1	0%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,24	0,24	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	<0,010	<0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	4	4	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	24	24	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	<0,020	<0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	<0,20	<0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	<5	<5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	<1,5	<1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	<3,0	<3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	8	8	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	<10	<10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	<3	<3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	<0,3	<0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	6	6	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano (µg/l)	---	<3	<3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	<0,10	<0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	<0,04	<0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	<0,010	<0,010	---	---	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Ferro, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
06/10/2021	Ferro	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	17/11/2021	Ultrapassado (duração: 29 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,40	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,1	8,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	85	85	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,30	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,7	7,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	130	130	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	15,9	15,9	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	50	50	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,5	2,5	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	1,7	1,7	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	5	5	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	21	21	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	0,028	0,028	---	---	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,50	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,3	8,3	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	160	160	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,7	1,7	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	45	45	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	9,2	9,2	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	52	52	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,23	0,23	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	7	7	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	12	12	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	12	12	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	8	8	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	4	4	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,40	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	68	68	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

4º TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	10	10	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável
Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
03/11/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	06/12/2021	Ultrapassado (duração: 22 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,40	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	110	110	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	10,2	10,2	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	2,6	2,6	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	35	35	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,5	2,5	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	7	7	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	12	12	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	11	11	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	6	6	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodichlorometano (µg/l)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	0,017	0,017	---	---	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,30	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,10	0,90	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

4º TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	11	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,20	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,3	6,3	1	0%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	57	57	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	132	132	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	146	146	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	7,8	7,8	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	< 17	< 17	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,8	1,8	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	8	8	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	< 0,018	< 0,018	---	---	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros Bactérias coliformes e pH, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
22/12/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	12/01/2022	Ultrapassado (duração: 15 dias úteis)
20/10/2021	pH	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	22/12/2021	Ultrapassado (duração: 42 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,50	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	120	120	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	15,5	15,5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	47	47	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,9	1,9	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	0,013	0,013	---	---	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,30	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	68	68	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,1	1,1	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,70	0,70	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	> 1,50	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,0	8,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	160	160	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	2	2	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	53	53	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,40	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

4º TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	3	3	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,10	< 0,10	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,1	6,1	1	0%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	54	54	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	2,0	2,0	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	13	13	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	6	6	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	58	58	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	< 17	< 17	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,8	1,8	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	5	5	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodichlorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	0,014	0,014	---	---	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros Bactérias coliformes e pH, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
03/11/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	17/11/2021	Ultrapassado (duração: 10 dias úteis)
03/11/2021	pH	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, motivo pelo qual, continuará a ser acompanhado	---	Não ultrapassado

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,10	< 0,10	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

4º TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	7	7	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,10	< 0,10	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
03/11/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	06/12/2021	Ultrapassado (duração: 22 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

4º TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	34	34	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
10/11/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	15/12/2021	Ultrapassado (duração: 23 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,30	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganés (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	1	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,30	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	56	56	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	< 17	< 17	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,1	1,1	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	5	5	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	6	6	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	6	6	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	< 0,014	< 0,014	---	---	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
13/10/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	15/12/2021	Ultrapassado (duração: 42 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,20	1,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,60	0,60	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	210	210	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável
Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,20	1,40	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb) ¹	5,0	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As) ¹	10	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l) ¹	1	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B) ¹	1,0	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃) ¹	10	< 3,00	< 3,00	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd) ¹	5,0	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN) ¹	50	< 5,00	< 5,00	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl) ¹	250	< 7,50	< 7,50	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr) ¹	50	< 1,00	< 1,00	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l) ¹	3,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F) ¹	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃) ¹	50	< 1,00	< 1,00	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg) ¹	1,0	< 0,200	< 0,200	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l) ¹	0,50	< maior dos L.Q.	< maior dos L.Q.	0	100%	1	1	100%
Desetilterbutilazina (µg/l) ¹	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Dimetoato (µg/l) ¹	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Diurão (µg/l) ¹	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Ometoato (µg/l) ¹	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina (µg/l) ¹	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Selénio (µg/l Se) ¹	10	< 2,00	< 2,00	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na) ¹	200	5,08	5,08	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄) ¹	250	< 10,0	< 10,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l) ¹ :	10	< 1,0	< 1,0	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l) ¹	---	< 0,10	< 0,10	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l) ¹	---	< 1,0	< 1,0	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

1 - Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Vale do Tejo, S. A.)

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,10	< 0,10	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	100	100	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,95	0,95	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	84	84	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,90	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	9,0	9,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	77	77	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	1	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,80	1,00	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,2	8,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	76	76	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
22/12/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	12/01/2022	Ultrapassado (duração: 15 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,40	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	35	35	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,40	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,3	7,3	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	130	130	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,91	0,91	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	6,1	6,1	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	3,8	3,8	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	37	37	0	100%	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	83	83	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	10	10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	10	10	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	15	15	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	3	3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodiclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	< 0,022	< 0,022	---	---	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
17/11/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	15/12/2021	Ultrapassado (duração: 18 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,70	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,7	7,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	99	99	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 30	< 30	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	< 5	< 5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	22	22	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	3,4	3,4	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	11	11	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	> 1,50	> 1,50	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Merúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Merúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável
Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,30	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	86	86	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,40	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	6	6	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
10/11/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	15/12/2021	Ultrapassado (duração: 23 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,10	0,80	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	67	67	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turbidez (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	> 300	> 300	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	> 300	> 300	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	140	140	1	0%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Manganês, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
06/10/2021	Manganês	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	06/12/2021	Ultrapassado (duração: 41 dias úteis)

Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,30	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	60	60	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	2	2	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	2	2	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V, P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,30	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,40	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	9	9	1	0%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	12	12	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,10	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	53	53	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	3,9	3,9	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	120	120	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	220	220	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros *Escherichia coli* e Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
03/11/2021	<i>Escherichia coli</i>	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	17/11/2021	Ultrapassado (duração: 10 dias úteis)
03/11/2021	Bactérias coliformes			17/11/2021	Ultrapassado (duração: 10 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,40	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,50	0,50	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,10	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,80	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	23	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,60	0,80	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
13/10/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	10/11/2021	Ultrapassado (duração: 19 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,70	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N. A.	0	0	N. A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N. A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	10	10	1	0%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	89	89	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,10	< 0,10	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros *Escherichia coli* e Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
03/11/2021	<i>Escherichia coli</i>	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	06/12/2021	Ultrapassado (duração: 22 dias úteis)
03/11/2021	Bactérias coliformes			06/12/2021	Ultrapassado (duração: 22 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,50	0,70	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nítritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodrometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	2	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,50	0,90	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
13/10/2021	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	10/11/2021	Ultrapassado (duração: 19 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	8	8	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,10	< 0,10	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,4	8,4	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	90	90	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	27	27	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	24	24	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
03/11/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	06/12/2021	Ultrapassado (duração: 22 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,60	0,60	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,70	0,70	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,40	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,60	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,2	8,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	140	140	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,57	0,57	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	47	47	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	< 3	< 3	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,003	< 0,003	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₂)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	18,7	18,7	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	53	53	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,010	< 0,010	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,010	< 0,010	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,7	1,7	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 15	< 15	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,020	< 0,020	0	100%	1	1	100%
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	< 5	< 5	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroetano (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	23	23	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	13	13	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodichlorometano (µg/l)	---	7	7	---	---	1	1	100%
Dibromodichlorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%
Polónio 210 (Bq/l)	---	0,020	0,020	---	---	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,40	0,40	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	83	83	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,1	1,1	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D	N.D	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D	N.D	---	---	1	1	100%
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

4º TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,60	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	1	1	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,10	0,10	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---


NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
17/11/2021	Bactérias coliformes	Dosagem inadequada de reagente	Correção da dosagem de reagente no tratamento	15/12/2021	Ultrapassado (duração: 18 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,20	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Merúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N. A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

4º TRIMESTRE 2021
01 outubro a
31 dezembro

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,70	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,3	6,3	1	0%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	33	33	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 2,0	< 2,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	< 50	< 50	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro pH, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
06/10/2021	pH	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, motivo pelo qual, continuará a ser acompanhado	---	Não ultrapassado

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
Escherichia coli (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,60	0,90	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N. A.	0	0	N. A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N. A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)							4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	1,00	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)						4º TRIMESTRE 2021 01 outubro a 31 dezembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,30	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N. A.	0	0	N. A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Merúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N. A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Polónio 210 (Bq/l)	---	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 08 de março de 2022