

EDITAL N.º 46/2022

PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS DO PROGRAMA DE CONTROLO DA QUALIDADE DA ÁGUA


1.º Trimestre de 2022

Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques, Vice-Presidente da Câmara de Oleiros, torna público os resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas de qualidade da água relativos ao primeiro trimestre de 2022, em cumprimento do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, os quais constam dos seguintes anexos:

- Relatório da qualidade da água para consumo humano no Município de Oleiros;
- Resultados do programa de controlo da qualidade da água para consumo humano, por zona de abastecimento do concelho de Oleiros.

Para constar se lavrou o presente Edital e outros de igual teor, que vão ser afixados nos lugares públicos.

Oleiros, 21 de junho de 2022.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros,

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)



EDITAL n.º 46/2022

Relatório da Qualidade da Água para Consumo Humano

1.º Trimestre de 2022

Em cumprimento do disposto no artigo 17.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, a Câmara Municipal de Oleiros informa os seus consumidores dos resultados obtidos nas análises de demonstração de conformidade com as normas da qualidade da água do ANEXO I do referido Decreto-Lei, relativamente ao 1.º Trimestre de 2022.

De acordo com o artigo 14.º do Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, a entidade gestora (Município de Oleiros) submete à aprovação da autoridade competente (Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos) um programa de controlo da qualidade da água, que incide sobre os sistemas de abastecimento de água do Município.

Todas as determinações são realizadas no cumprimento das disposições constantes na lei, nomeadamente no que se refere a parâmetros, frequência de amostragem e análise, e métodos analíticos.

Durante os meses de janeiro, fevereiro e março foram realizadas 1.378 análises na água de consumo humano, e os resultados analíticos apresentados, demonstram que a água distribuída no Concelho de Oleiros está em 1.369 análises, em conformidade com as normas da qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

Do total de parâmetros analisados, verificaram-se incumprimentos, aos seguintes parâmetros, **Bactérias coliformes, Chumbo, Ferro, Manganês e pH** conforme se pode verificar no quadro resumo da qualidade da água de consumo humano.

As não conformidades detetadas aos parâmetros microbiológicos foram alvo de repetição das análises após reforço de cloro e demonstram que se deveram a situações pontuais, que não tiveram continuidade ao longo do tempo.

Os incumprimentos aos parâmetros **Ferro**, **Manganês** e **pH** estão relacionados com a origem de água e no caso de águas subterrâneas, da natureza geológica dos terrenos. Estão a ser tomadas medidas corretivas por forma a reduzir estes incumprimentos.

A presença de **Chumbo** na água tem origem sobretudo, em ações corrosivas sobre as torneiras e acessórios. Na zona de abastecimento de Longra, após repetição das análises, concluiu-se que o incumprimento ao parâmetro Chumbo poderia estar relacionado com a rede predial, por indicação da Entidade Reguladora dos Serviços de Águas e Resíduos (ERSAR), foi enviada uma comunicação a informar o responsável pela rede predial.

Zona de Abastecimento	Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas corretivas implementadas
Amieira	17-03-2022	Ferro	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Amieira	17-03-2022	Manganês	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Caneiros	17-03-2022	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Cavalo	12-01-2022	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento
Longra	02-02-2022	Chumbo	Migração dos materiais de construção da rede predial	Comunicação ao responsável pela rede predial
Pero Cabeço	04-03-2022	pH	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado
Pisoria	17-03-2022	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento

Zona de Abastecimento	Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas corretivas implementadas
Póvoa de Cambas	17-03-2022	Ferro	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado
Quartos	02-02-2022	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento

Quadro 1. Quadro resumo dos incumprimentos obtidos e respetivas causas e medidas corretivas.

Este trabalho de análise e controlo da qualidade da água continuará a ser periodicamente efetuado e divulgado.

Oleoivos, 21 de junho de 2022.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros,


(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	--	0,38	0,38	--	--	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	--	--	--	--	0	0	--
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	--	--	--	--	0	0	--
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	--	--	--	--	0	0	--
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm a } 20^\circ\text{C}$)	2500	--	--	--	--	0	0	--
Cor (mg/l PtCo)	20	--	--	--	--	0	0	--
Turvação (UNT)	4	--	--	--	--	0	0	--
Enterococos (N/100 ml)	0	--	--	--	--	0	0	--
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	--	--	--	--	--	0	0	--
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	--	--	--	--	--	0	0	--
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	--	--	--	--	0	0	--
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	--	--	--	--	0	0	--
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	--	--	--	--	0	0	--
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	--	--	--	--	0	0	--
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	--	--	--	--	0	0	--
Boro (mg/l B)	1,0	--	--	--	--	0	0	--
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	--	--	--	--	0	0	--
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Cálcio (mg/l Ca)	--	--	--	--	--	0	0	--
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	--	--	--	--	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	--	--	--	--	0	0	--
Cloreto (mg/l Cl)	250	--	--	--	--	0	0	--
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	--	--	--	--	0	0	--
Cobre (mg/l Cu)	2,0	--	--	--	--	0	0	--
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	--	--	--	--	0	0	--
1,2 – dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	--	--	--	--	0	0	--
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	--	--	--	--	--	0	0	--
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	--	--	--	--	0	0	--
Fluoretos (mg/l F)	1,5	--	--	--	--	0	0	--
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	--	--	--	--	--	--	--
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(g,h,i)períleno ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Indeno(1,2,3-cd)pireno ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Magnésio (mg/l Mg)	--	--	--	--	--	0	0	--
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	--	--	--	--	0	0	--
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	--	--	--	--	0	0	--
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	--	--	--	--	0	0	--
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	--	--	--	--	0	0	--
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	--	--	--	--	0	0	--
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	--	--	--	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	--	--	--	--	0	0	--
Sódio (mg/l Na)	200	--	--	--	--	0	0	--
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	--	--	--	--	0	0	--
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	--	--	--	--	--	--	--
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	--	--	--	--	--	--	--
Cloroformio ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Bromoformio ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	--	--	--	--	--	0	0	--
Dose indicativa (mSv)	0,10	--	--	--	--	0	0	--
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	--	--	--	--	0	0	--

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,91	0,91	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$ a 20°C)	2500	80,1	80,1	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,64	0,64	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	37	37	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitrítos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Sélénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmo ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmo ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	--	> 4,0	> 4,0	--	--	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	62,2	62,2	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,30	0,30	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	--	N.D.	N.D.	--	--	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	--	N.D.	N.D.	--	--	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	--	--	--	--	0	0	--
Alumínio (µg/l Al)	200	--	--	--	--	0	0	--
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	--	--	--	--	0	0	--
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Arsénio (µg/l As)	10	--	--	--	--	0	0	--
Benzeno (µg/l)	1	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	--	--	--	--	0	0	--
Boro (mg/l B)	1,0	--	--	--	--	0	0	--
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	--	--	--	--	0	0	--
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Cálcio (mg/l Ca)	--	--	--	--	--	0	0	--
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	--	--	--	--	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	--	--	--	--	0	0	--
Cloreto (mg/l Cl)	250	--	--	--	--	0	0	--
Chumbo (µg/l Pb)	10	--	--	--	--	0	0	--
Cobre (mg/l Cu)	2,0	--	--	--	--	0	0	--
Crómio (µg/l Cr)	50	--	--	--	--	0	0	--
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	--	--	--	--	0	0	--
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	--	--	--	--	--	0	0	--
Ferro (µg/l Fe)	200	--	--	--	--	0	0	--
Fluoretos (mg/l F)	1,5	--	--	--	--	0	0	--
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	--	--	--	--	--	--	--
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Magnésio (mg/l Mg)	--	--	--	--	--	0	0	--
Manganês (µg/l Mn)	50	--	--	--	--	0	0	--
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	--	--	--	--	0	0	--
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	--	--	--	--	0	0	--
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	--	--	--	--	0	0	--
Níquel (µg/l Ni)	20	--	--	--	--	0	0	--
Oxidabilidade (mg/g O ₂)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	--	--	--	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	--	--	--	--	0	0	--
Sódio (mg/l Na)	200	--	--	--	--	0	0	--
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	--	--	--	--	0	0	--
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	--	--	--	--	--	--	--
Tetracloroeteno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Tricloroeteno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Trihalometanos - total (µg/l):	100	--	--	--	--	--	--	--
Clorofórmio (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Bromofórmio (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Bromodíclorometano (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Dibromodíclorometano (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Dose indicativa (mSv)	0,10	--	--	--	--	0	0	--
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	--	--	--	--	0	0	--

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,31	0,73	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	124	124	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,38	0,38	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	8	8	0	100%	1	1	100%
Amônio (mg / l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,44	0,44	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	0,0024	0,0024	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	1,5	1,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	14,2	14,2	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	6,2	6,2	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	8,3	8,3	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,0365	0,0365	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	45	45	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	1300	1300	1	0%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,024	0,024	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benz(a)bifluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benz(k)bifluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benz(ghi)períleno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,27	2,27	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	63,9	63,9	1	0%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitrítos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	1,2	1,2	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	4,15	4,15	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	14	14	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	10	10	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	4	4	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção das não conformidades detetadas aos parâmetros Ferro e Manganês, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
17/03/2022	Ferro	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	18/05/2022	Ultrapassado (duração: 42 dias úteis)
17/03/2022	Manganês	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	18/05/2022	Ultrapassado (duração: 42 dias úteis)

○ Vice-Presidente da Câmara de Oleiros
 Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,67	0,88	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	51,1	51,1	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	0	0	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	0	0	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amônio (mg / l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,16	0,16	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	2,6	2,6	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	5,8	5,8	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,058	0,058	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	14	14	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,029	0,029	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,8	1,8	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nítritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	5,3	5,3	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	5,0	5,0	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmito (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procede-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,28	0,88	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,0	8,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm a } 20^\circ\text{C}$)	2500	138	138	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,38	0,38	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	---	---	---	---	---	---	---
Cloroformo ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	77	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	--	0,54	0,73	--	--	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	--	--	--	--	0	0	--
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	--	--	--	--	0	0	--
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	--	--	--	--	0	0	--
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	--	--	--	--	0	0	--
Cor (mg/l PtCo)	20	--	--	--	--	0	0	--
Turvação (UNT)	4	--	--	--	--	0	0	--
Enterococos (N/100 ml)	0	--	--	--	--	0	0	--
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	--	--	--	--	--	0	0	--
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	--	--	--	--	--	0	0	--
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	--	--	--	--	0	0	--
Alumínio (µg/l Al)	200	--	--	--	--	0	0	--
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	--	--	--	--	0	0	--
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Arsénio (µg/l As)	10	--	--	--	--	0	0	--
Benzeno (µg/l)	1	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	--	--	--	--	0	0	--
Boro (mg/l B)	1,0	--	--	--	--	0	0	--
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	--	--	--	--	0	0	--
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Cálcio (mg/l Ca)	--	--	--	--	--	0	0	--
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	--	--	--	--	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	--	--	--	--	0	0	--
Cloreto (mg/l Cl)	250	--	--	--	--	0	0	--
Chumbo (µg/l Pb)	10	--	--	--	--	0	0	--
Cobre (mg/l Cu)	2,0	--	--	--	--	0	0	--
Crómio (µg/l Cr)	50	--	--	--	--	0	0	--
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	--	--	--	--	0	0	--
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	--	--	--	--	--	0	0	--
Ferro (µg/l Fe)	200	--	--	--	--	0	0	--
Fluoretos (mg/l F)	1,5	--	--	--	--	0	0	--
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	--	--	--	--	--	--	--
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Magnésio (mg/l Mg)	--	--	--	--	--	0	0	--
Manganês (µg/l Mn)	50	--	--	--	--	0	0	--
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	--	--	--	--	0	0	--
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	--	--	--	--	0	0	--
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	--	--	--	--	0	0	--
Níquel (µg/l Ni)	20	--	--	--	--	0	0	--
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	--	--	--	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	--	--	--	--	0	0	--
Sódio (mg/l Na)	200	--	--	--	--	0	0	--
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	--	--	--	--	0	0	--
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	--	--	--	--	--	--	--
Tetracloroeteno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Tricloroeteno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Trihalometanos - total (µg/l):	100	--	--	--	--	--	--	--
Clorofórmio (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Bromofórmio (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Bromodíclorometano (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Dibromodíclorometano (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Dose indicativa (mSv)	0,10	--	--	--	--	0	0	--
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	--	--	--	--	0	0	--

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
17/03/2022	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	04/05/2022	Ultrapassado (duração: 31 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,24	0,44	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$ a 20°C)	2500	68,5	68,5	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,69	0,69	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio ($\mu\text{g}/\text{l Al}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg / l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g}/\text{l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g}/\text{l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g}/\text{l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g}/\text{l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetas ($\mu\text{g}/\text{l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g}/\text{l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g}/\text{l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g}/\text{l Fe}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g}/\text{l}$):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzofluoranteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzofluoranteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzofluoranteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g}/\text{l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g}/\text{l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g}/\text{l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total ($\mu\text{g}/\text{l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selenio ($\mu\text{g}/\text{l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g}/\text{l}$):	100	---	---	---	---	---	---	---
Cloroformio ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromoformio ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodichlorometano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodichlorometano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros
(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP.	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,38	0,38	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm a } 20^\circ\text{C}$)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórnia ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórnia ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	--	< 0,05	0,28	--	--	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	63,1	63,1	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,22	0,22	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	--	N.D.	N.D.	--	--	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	--	N.D.	N.D.	--	--	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	7	7	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,20	0,20	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,0005	< 0,0005	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	--	2,88	2,88	--	--	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	--	--	--	--	N.A.	0	0	N.A.
Cianetas (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	4,8	4,8	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	2,1	2,1	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,108	0,108	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	0,07	0,07	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	--	13	13	--	--	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	4	4	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,021	0,021	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	--	--	--
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	--	< 0,005	< 0,005	--	--	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	--	< 0,002	< 0,002	--	--	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	--	< 0,004	< 0,004	--	--	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	--	< 0,004	< 0,004	--	--	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	--	1,45	1,45	--	--	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	0,74	0,74	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	3,0	3,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	--	--	--	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	5,17	5,17	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	--	--	--
Tetracloroeteno (µg/l)	--	< 3	< 3	--	--	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	--	< 0,3	< 0,3	--	--	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	--	--	--
Clorofórmino (µg/l)	--	< 3	< 3	--	--	1	1	100%
Bromofórmino (µg/l)	--	< 3	< 3	--	--	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	--	< 3	< 3	--	--	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	--	< 3	< 3	--	--	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2022
01 janeiro a
31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,38	0,46	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,4	7,4	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	105	105	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,27	0,27	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	6	6	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,16	0,16	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,0005	< 0,0005	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	0,04	0,04	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	10,5	10,5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.	
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloretos (mg/l Cl)	250	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	1,5	1,5	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,0548	0,0548	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	0,15	0,15	0	100%	1	1	100%
1,2 – dícloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	37	37	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	9	9	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,032	0,032	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,65	2,65	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	0,43	0,43	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Niquel (µg/l Ni)	20	1,6	1,6	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	N. A.	0	0	N.A.	
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	7,61	7,61	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	15	15	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	4	4	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2022
01 janeiro a
31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,74	0,74	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm a } 20^\circ\text{C}$)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₃)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/g O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,21	0,31	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2022
01 janeiro a
31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	< 0,05	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Conductividade ($\mu\text{S}/\text{cm a } 20^\circ\text{C}$)	2500	45,7	45,7	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,20	0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	4	4	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO_3)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pírenio ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

**1º TRIMESTRE 2022
01 janeiro a 31 março**

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	12	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,53	0,80	---	---	2	2	100%
Chloro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	82,5	82,5	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	81	81	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	11	11	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbone Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetradoroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetradoroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---


NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
12/01/2022	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	02/02/2022	Ultrapassado (duração: 15 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,76	0,77	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,9	6,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm a } 20^\circ\text{C}$)	2500	68,8	68,8	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,3	1,3	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antímónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO_3)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno{1,2,3-cd}pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3^-)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2^-)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4^{2-})	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,10	1,80	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg / l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg / l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbone Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg / l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	3	3	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,39	0,97	---	---	3	3	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$ a 20°C)	2500	150	150	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$) ¹	5,0	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$) ¹	10	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Benzeno ($\mu\text{g/l}$) ¹	1	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B) ¹	1,0	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$) ¹	10	< 3,00	< 3,00	0	100%	1	1	100%
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$) ¹	5,0	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$) ¹	50	< 5,00	< 5,00	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl) ¹	250	< 7,50	< 7,50	0	100%	1	1	100%
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano ($\mu\text{g/l}$) ¹	3,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F) ¹	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃) ¹	50	< 1,00	< 1,00	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$) ¹	1,0	< 0,200	< 0,200	0	100%	1	1	100%
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$) ¹	0,50	< maior dos L.Q.	< maior dos L.Q.	0	100%	1	1	100%
Desetilferbutilazina ($\mu\text{g/l}$) ¹	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Diurão ($\mu\text{g/l}$) ¹	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Imidaclopride ($\mu\text{g/l}$) ¹	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Terbutilazina ($\mu\text{g/l}$) ¹	0,10	< 0,030	< 0,030	0	100%	1	1	100%
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$) ¹	10	< 2,00	< 2,00	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na) ¹	200	< 5,00	< 5,00	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄) ¹	250	< 10,0	< 10,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$) ¹ :	10	< 1,0	< 1,0	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$) ¹	---	< 0,10	< 0,10	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$) ¹	---	< 1,0	< 1,0	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmino ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmino ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv) ¹	0,10	< 0,1	< 0,1	0	100%	1	1	100%
α -total (Bq/l) ¹	0,10 (Nível de verificação)	< 0,025	< 0,025	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

1 - Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Vale do Tejo, S. A.)

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,39	0,39	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Conduktividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$ a 20°C)	2500	54,9	54,9	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,48	0,48	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio ($\mu\text{g}/\text{l Al}$)	200	11	11	0	100%	1	1	100%
Amônio (mg/l NH_4)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimônio ($\mu\text{g}/\text{l Sb}$)	5,0	0,06	0,06	0	100%	1	1	100%
Arsénio ($\mu\text{g}/\text{l As}$)	10	0,23	0,23	0	100%	1	1	100%
Benzeno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,0005	< 0,0005	0	100%	1	1	100%
Bromatos ($\mu\text{g}/\text{l BrO}_3$)	10	5	5	0	100%	1	1	100%
Cádmio ($\mu\text{g}/\text{l Cd}$)	5,0	0,1	0,1	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	3,32	3,32	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g}/\text{l CN}$)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	6	6	0	100%	1	1	100%
Chumbo ($\mu\text{g}/\text{l Pb}$)	10	0,9	0,9	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,0631	0,0631	0	100%	1	1	100%
Crómio ($\mu\text{g}/\text{l Cr}$)	50	1,22	1,22	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO_3)	---	13	13	---	---	1	1	100%
Ferro ($\mu\text{g}/\text{l Fe}$)	200	16	16	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,016	0,016	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g}/\text{l}$):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno[1,2,3-cd]pireno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,08	1,08	---	---	1	1	100%
Manganês ($\mu\text{g}/\text{l Mn}$)	50	0,88	0,88	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3^-)	50	1,2	1,2	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO_2^-)	0,50	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Mercúrio ($\mu\text{g}/\text{l Hg}$)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel ($\mu\text{g}/\text{l Ni}$)	20	4,6	4,6	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total ($\mu\text{g}/\text{l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g}/\text{l Se}$)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	4,91	4,91	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO_4^{2-})	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total ($\mu\text{g}/\text{l}$):	100	5	5	0	100%	---	---	---
Clorofórmito ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Bromofórmito ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros
Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2022
01 janeiro a
31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,50	1,50	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PTCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbone Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	0,12	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/g O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Cloroformio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromoformio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,52	0,52	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,6	6,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm a }20^\circ\text{C}$)	2500	38,3	38,3	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,97	0,97	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm a } 20^\circ\text{C}$)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antímônio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO_3)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3^-)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2^-)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4^{2-})	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmo ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmo ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,22	0,30	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Conduktividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,71	0,71	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	47,4	47,4	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,24	0,24	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórnia (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórnia (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
 V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	3,00	3,00	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
01 janeiro a 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,16	0,16	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,0	7,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	66,9	66,9	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	23	23	0	100%	1	1	100%
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	0,05	0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,47	0,47	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	2,5	2,5	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	6,2	6,2	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	32	32	1	0%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,66	0,66	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	21	21	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	42	42	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,024	0,024	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	3,5	3,5	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	17	17	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/g O ₂)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	7,7	7,7	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	15	15	0	100%	---	---	---
Clorofórnia (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Bromofórnia (µg/l)	---	5	5	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	4	4	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Chumbo, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
02/02/2022	Chumbo	Migração dos materiais de construção da rede predial	Comunicação ao responsável pela rede predial	06/04/2022	Ultrapassado (duração: 44 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 Janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,43	0,43	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,0	7,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm a } 20^\circ\text{C}$)	2500	107	107	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,61	0,61	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	4	4	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	9	9	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH_4)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	0,06	0,06	0	100%	1	1	100%
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	0,26	0,26	0	100%	1	1	100%
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,0005	< 0,0005	0	100%	1	1	100%
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	15	15	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	4,6	4,6	0	100%	1	1	100%
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	5	5	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,0355	0,0355	0	100%	1	1	100%
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	0,45	0,45	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO_3)	---	46	46	---	---	1	1	100%
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	7	7	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,034	0,034	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,12	2,12	---	---	1	1	100%
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	0,20	0,20	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	1,8	1,8	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	0,8	0,8	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6,48	6,48	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmito ($\mu\text{g/l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmito ($\mu\text{g/l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2022
01 Janeiro a
31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,53	0,82	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	42,6	42,6	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	6	6	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	17	17	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônia (mg/l NH ₃)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,56	1,20	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,1	8,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm a } 20^\circ\text{C}$)	2500	93,4	93,4	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,55	0,55	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	16	16	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO_3)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros
[Assinatura]
 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2022
01 Janeiro a
31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,35	0,35	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,7	7,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	60,8	60,8	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	2	2	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,30	1,30	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm a }20^\circ\text{C}$)	2500	51,7	51,7	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	2,1	2,1	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio ($\mu\text{g}/\text{l Al}$)	200	5	5	0	100%	1	1	100%
Amônio (mg/l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g}/\text{l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g}/\text{l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g}/\text{l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g}/\text{l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g}/\text{l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g}/\text{l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g}/\text{l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO_3)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g}/\text{l Fe}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos ($\mu\text{g}/\text{l}$):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g}/\text{l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g}/\text{l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Niquel ($\mu\text{g}/\text{l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total ($\mu\text{g}/\text{l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g}/\text{l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g}/\text{l}$):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,25	0,45	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	73,7	73,7	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,18	0,18	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	4,2	4,2	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	21	21	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,051	0,051	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,5	2,5	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	1	1	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/g O ₂)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	—	—	—	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmito (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2022
01 janeiro a
31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,37	0,41	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,6	6,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm a }20^\circ\text{C}$)	2500	132	132	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,1	1,1	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	110	110	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	12	12	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	16	16	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	---
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,51	0,51	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	91	91	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,25	0,25	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	88	88	0	100%	1	1	100%
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	0,06	0,06	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,72	0,72	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	0,0087	0,0087	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	0,09	0,09	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	34,2	34,2	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	6,2	6,2	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	0,2	0,2	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,00616	0,00616	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	3,97	3,97	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	104	104	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	32	32	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,044	0,044	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	4,43	4,43	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	25,8	25,8	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	4,1	4,1	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	13,4	13,4	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	9	9	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	> 4,0	> 4,0	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,0	7,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm a } 20^\circ\text{C}$)	2500	93,6	93,6	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO_3)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3^-)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2^-)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4^{2-})	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	< 0,05	0,18	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,1	6,1	1	0%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	53,7	53,7	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PTCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,27	0,27	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	24	24	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleo (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro pH, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
04/03/2022	pH	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado	---	Não ultrapassado

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,32	0,47	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm a } 20^\circ\text{C}$)	2500	63,4	63,4	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH_4)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	0,09	0,09	0	100%	1	1	100%
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	0,37	0,37	0	100%	1	1	100%
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	2,1	2,1	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,042	0,042	0	100%	1	1	100%
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO_3)	---	16	16	---	---	1	1	100%
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	110	110	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,035	0,035	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno[1,2,3-cd]pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,5	2,5	---	---	1	1	100%
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	3	3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio ($\mu\text{g/l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio ($\mu\text{g/l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,75	0,75	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$ a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio ($\mu\text{g}/\text{l Al}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g}/\text{l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g}/\text{l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g}/\text{l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g}/\text{l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g}/\text{l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g}/\text{l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g}/\text{l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g}/\text{l Fe}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos ($\mu\text{g}/\text{l}$):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g}/\text{l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g}/\text{l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Niquel ($\mu\text{g}/\text{l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total ($\mu\text{g}/\text{l}$)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g}/\text{l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g}/\text{l}$):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,95	0,95	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antímônio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	1	1	50%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,31	0,53	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perílido (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
17/03/2022	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	13/04/2022	Ultrapassado (duração: 19 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2022
01 janeiro a
31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,31	0,33	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	—
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	—
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	—
Condutividade (μS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	—
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	—
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	—
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	—
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	—
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	—
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	—
Alumínio (μg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	—
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	—
Antimónio (μg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	—
Arsénio (μg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	—
Benzeno (μg/l)	1	---	---	---	---	0	0	—
Benzo(a)pireno (μg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	—
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	—
Bromatos (μg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	—
Cádmio (μg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	—
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	—
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (μg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	—
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	—
Chumbo (μg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	—
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	—
Crómio (μg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	—
1,2 – dicloroetano (μg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	—
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	—
Ferro (μg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	—
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	—
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (μg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	—
Benzo(b)fluoranteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	—
Benzo(k)fluoranteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	—
Benzo(ghi)perileno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	—
Indeno[1,2,3-cd]pireno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	—
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	—
Manganês (μg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	—
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	—
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	—
Mercúrio (μg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	—
Níquel (μg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	—
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	—
Pesticidas – total (μg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (μg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	—
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	—
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	—
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (μg/l):	10	---	---	---	---	---	---	—
Tetracloroeteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	—
Tricloroeteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	—
Trihalometanos - total (μg/l):	100	---	---	---	---	---	---	—
Clorofórmio (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	—
Bromofórmio (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	—
Bromodíclorometano (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	—
Dibromodíclorometano (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	—
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	—
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	—

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 Janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,26	0,64	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,9	7,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	146	146	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	1,5	1,5	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	260	260	1	0%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perílido (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nítritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selenio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Ferro, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
17/03/2022	Ferro	Características naturais (hidrogeológicas) da origem de água	O incumprimento não está ultrapassado, razão pela qual continuará a ser acompanhado	---	Não ultrapassado

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	1	1	1	0%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,85	0,85	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,1	7,1	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	103	103	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Clanetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selenio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, à exceção da não conformidade detetada ao parâmetro Bactérias coliformes, de acordo com o quadro abaixo.

Data da Amostragem	Parâmetro	Causas do Incumprimento	Medidas Corretivas Implementadas	Data das Análises de Verificação	Estado do Incumprimento
02/02/2022	Bactérias coliformes	A averiguação das causas foi inconclusiva	Não foram tomadas medidas porque as análises posteriores não confirmaram o incumprimento	09/02/2022	Ultrapassado (duração: 5 dias úteis)

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	> 4,0	> 4,0	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,6	7,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	62,8	62,8	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,48	0,57	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetas (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno{1,2,3-cd}pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Sélénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,52	0,95	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (μS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (μg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (μg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (μg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (μg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo[a]pireno (μg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (μg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (μg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (μg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (μg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (μg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (μg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (μg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políclicos (μg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (μg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nítritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (μg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (μg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (μg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (μg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (μg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (μg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (μg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,94	0,94	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,9	7,9	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	96,9	96,9	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,50	0,50	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo[a]pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	10	10	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	6,3	6,3	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	40	40	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	11	11	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,035	0,035	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Políclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(g,h,i)períleno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	3,6	3,6	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	7,8	7,8	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmito (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,50	0,71	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo[a]pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,97	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloretos (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perílido (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórnia (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórnia (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,87	0,87	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,5	7,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	37,2	37,2	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetas (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	6	6	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Sélénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2022
01 janeiro a
31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,80	0,80	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$ a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio ($\mu\text{g}/\text{l Al}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónia (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g}/\text{l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g}/\text{l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g}/\text{l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g}/\text{l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g}/\text{l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g}/\text{l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g}/\text{l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g}/\text{l Fe}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos ($\mu\text{g}/\text{l}$):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g}/\text{l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g}/\text{l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g}/\text{l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total ($\mu\text{g}/\text{l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g}/\text{l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g}/\text{l}$):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2022
01 janeiro a
31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,49	0,49	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2022
01 janeiro a
31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	--	0,52	0,64	--	--	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	--	--	--	--	0	0	--
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	--	--	--	--	0	0	--
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	--	--	--	--	0	0	--
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	--	--	--	--	0	0	--
Cor (mg/l PtCo)	20	--	--	--	--	0	0	--
Turvação (UNT)	4	--	--	--	--	0	0	--
Enterococos (N/100 ml)	0	--	--	--	--	0	0	--
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	--	--	--	--	--	0	0	--
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	--	--	--	--	--	0	0	--
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	--	--	--	--	0	0	--
Alumínio (µg/l Al)	200	--	--	--	--	0	0	--
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	--	--	--	--	0	0	--
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Arsénio (µg/l As)	10	--	--	--	--	0	0	--
Benzeno (µg/l)	1	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	--	--	--	--	0	0	--
Boro (mg/l B)	1,0	--	--	--	--	0	0	--
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	--	--	--	--	0	0	--
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Cálcio (mg/l Ca)	--	--	--	--	--	0	0	--
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	--	--	--	--	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	--	--	--	--	0	0	--
Cloreto (mg/l Cl)	250	--	--	--	--	0	0	--
Chumbo (µg/l Pb)	10	--	--	--	--	0	0	--
Cobre (mg/l Cu)	2,0	--	--	--	--	0	0	--
Crómio (µg/l Cr)	50	--	--	--	--	0	0	--
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	--	--	--	--	0	0	--
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	--	--	--	--	--	0	0	--
Ferro (µg/l Fe)	200	--	--	--	--	0	0	--
Fluoretos (mg/l F)	1,5	--	--	--	--	0	0	--
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	--	--	--	--	--	--	--
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Magnésio (mg/l Mg)	--	--	--	--	--	0	0	--
Manganês (µg/l Mn)	50	--	--	--	--	0	0	--
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	--	--	--	--	0	0	--
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	--	--	--	--	0	0	--
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	--	--	--	--	0	0	--
Níquel (µg/l Ni)	20	--	--	--	--	0	0	--
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	--	--	--	--	0	0	--
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	--	--	--	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	--	--	--	--	0	0	--
Sódio (mg/l Na)	200	--	--	--	--	0	0	--
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	--	--	--	--	0	0	--
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	--	--	--	--	--	--	--
Tetracloroeteno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Tricloroeteno (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Trihalometanos - total (µg/l):	100	--	--	--	--	--	--	--
Clorofórmo (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Bromofórmo (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Bromodíclorometano (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Dibromodíclorometano (µg/l)	--	--	--	--	--	0	0	--
Dose indicativa (mSv)	0,10	--	--	--	--	0	0	--
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	--	--	--	--	0	0	--

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros


(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,49	0,49	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,85	0,87	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,0	7,0	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	72,8	72,8	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	0,16	0,16	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As)	10	0,31	0,31	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	4,1	4,1	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	5,3	5,3	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,049	0,049	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	23	23	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,037	0,037	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	3,1	3,1	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Niquel (µg/l Ni)	20	8,6	8,6	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	6,4	6,4	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetradoroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetradoroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmito (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,30	0,30	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetas (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Niquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:
 V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,71	0,71	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	8,0	8,0	0	100%	1	1	100%
Conductividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$ a 20°C)	2500	265	265	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amônia (mg/l NH_4)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	4,9	4,9	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO_3)	---	39	39	---	---	1	1	100%
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	22	22	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	6,5	6,5	---	---	1	1	100%
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3^-)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2^-)	0,50	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4^{2-})	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio ($\mu\text{g/l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio ($\mu\text{g/l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,99	0,99	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg / l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb) ¹	5,0	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Arsénio (µg/l As) ¹	10	2,38	2,38	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l) ¹	1	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B) ¹	1,0	< 0,02	< 0,02	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃) ¹	10	< 3,00	< 3,00	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd) ¹	5,0	< 0,50	< 0,50	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN) ¹	50	< 5,00	< 5,00	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl) ¹	250	13,1	13,1	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano (µg/l) ¹	3,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F) ¹	1,5	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Políciclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃) ¹	50	12,2	12,2	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂) ¹	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg) ¹	1,0	< 0,200	< 0,200	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se) ¹	10	< 2,00	< 2,00	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na) ¹	200	71,9	71,9	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄) ¹	250	< 10,0	< 10,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l) ¹ :	10	< 1,0	< 1,0	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l) ¹	---	< 0,10	< 0,10	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l) ¹	---	< 1,0	< 1,0	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmino (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmino (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv) ¹	0,10	< 0,1	< 0,1	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l) ¹	0,10 (Nível de verificação)	< 0,025	< 0,025	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

1 - Parâmetro analisado pela entidade gestora em alta (Águas do Vale do Tejo, S. A.)

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

1º TRIMESTRE 2022
01 janeiro a
31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,81	1,20	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm a }20^\circ\text{C}$)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO_3)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmo ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmo ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procede-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,12	0,48	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,7	7,7	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	55,9	55,9	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PTCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,55	0,55	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	38	38	0	100%	1	1	100%
Amônio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimônio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 – dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,92	0,92	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,5	6,5	0	100%	1	1	100%
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm a } 20^\circ\text{C}$)	2500	69,6	69,6	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio ($\mu\text{g}/\text{l Al}$)	200	8	8	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH_4)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio ($\mu\text{g}/\text{l Sb}$)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsénio ($\mu\text{g}/\text{l As}$)	10	0,06	0,06	0	100%	1	1	100%
Benzeno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,0005	< 0,0005	0	100%	1	1	100%
Bromatos ($\mu\text{g}/\text{l BrO}_3$)	10	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio ($\mu\text{g}/\text{l Cd}$)	5,0	0,01	0,01	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	5,60	5,60	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g}/\text{l CN}$)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	5,3	5,3	0	100%	1	1	100%
Chumbo ($\mu\text{g}/\text{l Pb}$)	10	2,5	2,5	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,0745	0,0745	0	100%	1	1	100%
Crómio ($\mu\text{g}/\text{l Cr}$)	50	0,23	0,23	0	100%	1	1	100%
1,2 – dicloroetano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO_3)	---	22	22	---	---	1	1	100%
Ferro ($\mu\text{g}/\text{l Fe}$)	200	3	3	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,010	0,010	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g}/\text{l}$):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno[1,2,3-cd]pireno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	1,83	1,83	---	---	1	1	100%
Manganês ($\mu\text{g}/\text{l Mn}$)	50	2,39	2,39	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO_3^-)	50	3,9	3,9	0	100%	1	1	100%
Nitrítos (mg/l NO_2^-)	0,50	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Mercúrio ($\mu\text{g}/\text{l Hg}$)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel ($\mu\text{g}/\text{l Ni}$)	20	1,7	1,7	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total ($\mu\text{g}/\text{l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g}/\text{l Se}$)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	4,33	4,33	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO_4^{2-})	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total ($\mu\text{g}/\text{l}$):	100	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Clorofórmio ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmio ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g}/\text{l}$)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,29	0,29	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	7,2	7,2	0	100%	1	1	100%
Conduтивidade ($\mu\text{S}/\text{cm} \text{ a } 20^\circ\text{C}$)	2500	101	101	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PTCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,65	0,65	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	1	1	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO_3)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	36	36	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo[ghi]períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3^-)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2^-)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4^{2-})	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmito ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmito ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,20	0,60	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg/l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Selénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

 1º TRIMESTRE 2022
 01 janeiro a
 31 março

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,62	0,62	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade ($\mu\text{S}/\text{cm}$ a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio ($\mu\text{g/l Al}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg / l NH_4)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio ($\mu\text{g/l Sb}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio ($\mu\text{g/l As}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno ($\mu\text{g/l}$)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno ($\mu\text{g/l}$)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos ($\mu\text{g/l BrO}_3$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio ($\mu\text{g/l Cd}$)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos ($\mu\text{g/l CN}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo ($\mu\text{g/l Pb}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio ($\mu\text{g/l Cr}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dícloroetano ($\mu\text{g/l}$)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO_3)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro ($\mu\text{g/l Fe}$)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos ($\mu\text{g/l}$):	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Benzol(b)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzol(k)fluoranteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzol(ghi)períleno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno[1,2,3-cd]pireno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês ($\mu\text{g/l Mn}$)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO_3)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO_2)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio ($\mu\text{g/l Hg}$)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel ($\mu\text{g/l Ni}$)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O_2)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas – total ($\mu\text{g/l}$)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Sélénio ($\mu\text{g/l Se}$)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO_4)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$):	10	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total ($\mu\text{g/l}$):	100	---	---	---	---	0	0	---
Clorofórmio ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodíclorometano ($\mu\text{g/l}$)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α -total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	--	0,56	0,80	--	--	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,8	6,8	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	46,6	46,6	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	0,42	0,42	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22°C (N/ml)	--	N.D.	N.D.	--	--	1	1	100%
Número de colónias a 36°C (N/ml)	--	N.D.	N.D.	--	--	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	< 20	< 20	0	100%	1	1	100%
Amónio (mg /l NH ₄)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsenio (µg/l As)	10	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	< 1,5	< 1,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	--	1,6	1,6	--	--	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	--	--	--	--	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	4,9	4,9	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	< 3,0	< 3,0	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,048	0,048	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	--	7,4	7,4	--	--	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	16	16	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	--	--	--
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	--	< 0,005	< 0,005	--	--	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	--	< 0,002	< 0,002	--	--	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	--	< 0,004	< 0,004	--	--	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	--	< 0,004	< 0,004	--	--	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	--	0,81	0,81	--	--	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	< 10	< 10	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas – total (µg/l)	0,50	--	--	--	N. A.	0	0	N.A.
Sélénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	3,0	3,0	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	--	--	--
Tetracloroeteno (µg/l)	--	< 3	< 3	--	--	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	--	< 0,3	< 0,3	--	--	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	< 3	< 3	0	100%	--	--	--
Clorofórmito (µg/l)	--	< 3	< 3	--	--	1	1	100%
Bromofórmito (µg/l)	--	< 3	< 3	--	--	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	--	< 3	< 3	--	--	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	--	< 3	< 3	--	--	1	1	100%
Dose Indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,62	0,68	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg / l NH ₄)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghl)períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Sélénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodicitrometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros



(Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	0,73	1,50	---	---	2	2	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg/l PtCo)	20	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	---	---	---	---	0	0	---
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Alumínio (µg/l Al)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amônio (mg /l NH ₃)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg/l As)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/l)	1	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/l)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg/l B)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg/l Ca)	---	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetos (µg/l CN)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cloreto (mg/l Cl)	250	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg/l Pb)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg/l Cu)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg/l Cr)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg/l Fe)	200	---	---	---	---	0	0	---
Fluoretos (mg/l F)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Políclicos (µg/l):	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo[ghi]períleno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg/l Mg)	---	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg/l Mn)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg/l Ni)	20	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	---	N. A.	0	0
Sélénio (µg/l Se)	10	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg/l Na)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	---	---	---	---	0	0	---
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroeteno (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos - total (µg/l):	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromoformio (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodíclorometano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromoclormetano (µg/l)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose indicativa (mSv)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	---	---	---	---	0	0	---

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

Oleiros, 21 de junho de 2022

Em conformidade com o Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro, procedeu-se à verificação da qualidade da água da rede pública, através de análises periódicas na torneira do consumidor, segundo o Programa de Controlo da Qualidade da Água (PCQA) aprovado pela autoridade competente (ERSAR)

Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (VP) fixado no DL 306/2007, alterado pelo DL 152/2017	Valores obtidos		N.º Análises superiores VP	% Cumprimento do VP	N.º Análises (PCQA)		% Análises Realizadas
		Mínimo	Máximo			Previstas	Realizadas	
<i>Escherichia coli</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Bactérias coliformes (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Desinfetante residual (mg/l)	---	1,90	1,90	---	---	1	1	100%
Cheiro a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
Sabor a 25°C (Fator de diluição)	3	< 1	< 1	0	100%	1	1	100%
pH (Unidades pH)	≥ 6,5 e ≤ 9,5	6,6	6,6	0	100%	1	1	100%
Condutividade (µS/cm a 20°C)	2500	78,7	78,7	0	100%	1	1	100%
Cor (mg/l PtCo)	20	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Turvação (UNT)	4	< 0,20	< 0,20	0	100%	1	1	100%
Enterococos (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Número de colónias a 22 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
Número de colónias a 36 °C (N/ml)	---	N.D.	N.D.	---	---	1	1	100%
<i>Clostridium perfringens</i> (N/100 ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%
Alumínio (µg/l Al)	200	9	9	0	100%	1	1	100%
Amônio (mg /l NH ₃)	0,50	< 0,050	< 0,050	0	100%	1	1	100%
Antimónio (µg/l Sb)	5,0	< 0,05	< 0,05	0	100%	1	1	100%
Arsenio (µg/l As)	10	0,28	0,28	0	100%	1	1	100%
Benzeno (µg/l)	1	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Benzo[a]pireno (µg/l)	0,010	< 0,002	< 0,002	0	100%	1	1	100%
Boro (mg/l B)	1,0	< 0,0005	< 0,0005	0	100%	1	1	100%
Bromatos (µg/l BrO ₃)	10	1,5	1,5	0	100%	1	1	100%
Cádmio (µg/l Cd)	5,0	0,03	0,03	0	100%	1	1	100%
Cálcio (mg/l Ca)	---	4,31	4,31	---	---	1	1	100%
Carbono Orgânico Total (mg/l C)	---	---	---	---	N.A.	0	0	N.A.
Cianetas (µg/l CN)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Cloreto (mg/l Cl)	250	7,3	7,3	0	100%	1	1	100%
Chumbo (µg/l Pb)	10	0,9	0,9	0	100%	1	1	100%
Cobre (mg/l Cu)	2,0	0,0351	0,0351	0	100%	1	1	100%
Crómio (µg/l Cr)	50	0,19	0,19	0	100%	1	1	100%
1,2 - dicloroetano (µg/l)	3,0	< 0,3	< 0,3	0	100%	1	1	100%
Dureza total (mg/l CaCO ₃)	---	22	22	---	---	1	1	100%
Ferro (µg/l Fe)	200	8	8	0	100%	1	1	100%
Fluoretos (mg/l F)	1,5	0,028	0,028	0	100%	1	1	100%
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/l):	0,10	< 0,005	< 0,005	0	100%	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,005	< 0,005	---	---	1	1	100%
Benzo(k)fluoranteno (µg/l)	---	< 0,002	< 0,002	---	---	1	1	100%
Benzo(ghi)períleno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/l)	---	< 0,004	< 0,004	---	---	1	1	100%
Magnésio (mg/l Mg)	---	2,62	2,62	---	---	1	1	100%
Manganês (µg/l Mn)	50	0,46	0,46	0	100%	1	1	100%
Nitratos (mg/l NO ₃)	50	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Nitritos (mg/l NO ₂)	0,50	< 0,010	< 0,010	0	100%	1	1	100%
Mercúrio (µg/l Hg)	1,0	< 0,30	< 0,30	0	100%	1	1	100%
Níquel (µg/l Ni)	20	2,5	2,5	0	100%	1	1	100%
Oxidabilidade (mg/l O ₂)	5,0	< 1,0	< 1,0	0	100%	1	1	100%
Pesticidas - total (µg/l)	0,50	---	---	---	N. A.	0	0	N.A.
Sélénio (µg/l Se)	10	< 0,5	< 0,5	0	100%	1	1	100%
Sódio (mg/l Na)	200	8,61	8,61	0	100%	1	1	100%
Sulfatos (mg/l SO ₄)	250	< 5,0	< 5,0	0	100%	1	1	100%
Tetracloroeteno e Tricloroeteno (µg/l):	10	< 3	< 3	0	100%	---	---	---
Tetracloroeteno (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Tricloroeteno (µg/l)	---	< 0,3	< 0,3	---	---	1	1	100%
Trihalometanos - total (µg/l):	100	3	3	0	100%	---	---	---
Clorofórmito (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Bromofórmito (µg/l)	---	3	3	---	---	1	1	100%
Bromodíclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dibromoclorometano (µg/l)	---	< 3	< 3	---	---	1	1	100%
Dose indicativa (mSv)	0,10	< 0,10	< 0,10	0	100%	1	1	100%
α-total (Bq/l)	0,10 (Nível de verificação)	< 0,04	< 0,04	0	100%	1	1	100%

NOTAS:

V. P. - Valor Paramétrico; N. D. - Não Detetado; N. A. - Não Aplicável

Os resultados analíticos apresentados evidenciam que a água distribuída nesta Zona de Abastecimento está em conformidade com as normas de qualidade estabelecidas no Decreto-Lei n.º 306/2007, de 27 de agosto, alterado pelo Decreto-Lei n.º 152/2017, de 7 de dezembro.

O Vice-Presidente da Câmara de Oleiros

 (Miguel Alexandre Silva Costa Santos Marques)

Oleiros, 21 de junho de 2022